



Številka: 35448-15/2024-2570-19
Datum: 26. 8. 2025

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu – stranki KOMUNALA Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Novo mesto (Ločna), zmogljivosti 55.000 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. št. 1000/3, 1000/13 in 999/18, vse k. o. Bršljin, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:
- 1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz rekonstruirane komunalne čistilne naprave iz iztoka na mestu, določenem z D96/TM koordinatama $e = 514091$ in $n = 75371$, parc. št. 1150/4, k.o. 1455 Bršljin, odvajale v vodotok Krka, pri čemer bo:
- največja letna količina komunalne odpadne vode 4.029.600 m³,
 - največja dnevna količina komunalne odpadne vode 16.900 m³ ter
 - največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 196 l/s.
- 1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je čistilna naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Če poskusno obratovanje ni določeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. Za komunalno čistilno napravo zmogljivosti 55.000 PE se izvede meritve treh, 24-urnih vzorcev v času poskusnega obratovanja na iztoku iz komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z D96/TM koordinatama $e = 514048$ in $n = 75294$, parc. št. 1000/24, k.o. 1455 Bršljin. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati predpisane mejne vrednosti iz Tabele 1.
- 1.3 Upravljavec komunalne čistilne naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za rekonstruirano komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 55.000 PE morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj 24, 24-urnih vzorcev na iztoku iz rekonstruirane komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem v točki 1.2 tega izreka. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.
- 1.4 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz rekonstruirane komunalne čistilne naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na rekonstruirano komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z D96/TM koordinatama $e = 514002$ in $n = 75285$, parc. št. 1000/24, k.o. 1455 Bršljin, in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK₅), celotni dušik (N) in celotni fosfor (P).

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	110
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	20
Neraztopljene snovi		mg/L	35
Amonijev dušik ⁽¹⁾	N	mg/L	10
Celotni dušik ^{(1) (2)}	N	mg/L	15
Celotni fosfor	P	mg/L	2

- (1) Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.
- (2) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldalhu (N-organski in N-NH₄ skupaj), nitratnega dušika (N-NO₃) in nitritnega dušika (N-NO₂).

- 1.5 V okviru obratovalnega monitoringa je treba na merilnem mestu, določenem v točki 1.2 izreka tega izreka, poleg parametrov iz Tabele 1, najmanj 12-krat letno meriti tudi parametra določena v Tabeli 2.

Tabela 2

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Dibutilkositrov kation	DBT	mg/L	0,002

- 1.6 Upravljavec mora imeti poslovniki za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.7 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na komunalno čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz komunalne čistilne naprave v vode.
- 1.8 Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih vod na iztoku iz rekonstruirane komunalne čistilne naprave.
- 1.9 Upravljavec naprave mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave.
- 1.10 Upravljavec mora blato, ki bo nastajalo pri obratovanju rekonstruirane komunalne čistilne naprave, oddati kot odpadek.
- 1.11 Upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav.
- 1.12 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju rekonstruirane komunalne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo.
- 1.13 Upravljavec mora zagotoviti ustrezno čiščenje zajete padavinske odpadne vode na komunalni čistilni napravi po končanem nalivu.
- 1.14 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave zagotoviti preusmeritev komunalnih odpadnih voda na drugo komunalno čistilno napravo, ki bo zagotavljala ustrezno čiščenje ter preprečiti iztok neprečiščenih komunalnih odpadnih voda iz naprave, izprazniti, očistiti ter odstraniti objekte, cevovode in tehnološke enote naprave, z območja naprave ustrezno odstraniti vse odpadke in vse neporabljene kemikalije, izčrpano nastalo blato pa odpeljati na nadaljnjo obdelavo na ustrezno opremljeno komunalno čistilno napravo.
- 1.15 Upravljavec mora poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda v elektronski obliki predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto, v katerem so se meritve izvajale.
2. Črtano.
3. Upravljavec mora o datumu pričetka obratovanja naprave pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje vsaj 15 dni pred začetkom obratovanja.

4. Črtano.
5. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
6. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
7. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-84/2011-4 z dne 19. 1. 2012 in
- Odločba o spremembi št. 35448-15/2024-2570-16 z dne 26. 6. 2025.

Mateja Jelovčan
višja svetovalka I

Vročiti:

- KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto - osebno elektronsko na bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si.

Objaviti:

- na osrednjem spletnem mestu državne uprave.