



Številka: 35448-2/2025-2570-5

Datum: 27. 10. 2025

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu - stranki JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica, se izdaja okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje male komunalne čistilne naprave Podgrad, zmogljivosti 900 populacijskih ekvivalentov (PE), (v nadaljnjem besedilu: naprava), ki se bo nahajala na zemljišču s parc. št. 1602/1, 1603/2, 1603/1 in 1604, vse k.o. Podgrad, glede emisij v vodno okolje, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz male komunalne čistilne naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 432889$ in $X = 42536$, parc. št. 1597, k.o. Podgrad, odvajale posredno v podzemne vode, pri čemer bo:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 65.700 m³,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 270 m³ ter
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz čistilne naprave 7,5 l/s.

1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 900 PE vzorčenje dveh, 2-urnih vzorcev v času poskusnega obratovanja na iztoku iz komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 432860$ in $X = 42528$, parc. št. 1603/2, k.o. Podgrad. Parametra, ki ju je treba v okviru prvih meritev meriti, in njuni mejni vrednosti sta navedena v Tabeli 1.

Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je čistilna naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Če poskusno obratovanje ni določeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave.

1.3 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 900 PE vsako drugo leto vzorčenje najmanj dveh, 2-urnih vzorcev na iztoku iz komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem v točki 1.2 izreka tega dovoljenja. Parametra, ki ju je treba v okviru obratovalnega monitoringa meriti, in njuni mejni vrednosti sta navedena v Tabeli 1.

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	30

1.4 V sklopu izvajanja prvih meritev in obratovalnega monitoringa se mora zaradi izračuna učinka čiščenja redno izvajati vzorčenje odpadne vode na dotoku na malo komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 432838$ in $X = 42540$, parc. št. 1602/1, k.o. Podgrad, in določanje vsaj parametra kemijska potreba po kisiku (KPK).

- 1.5 Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela poročilo. Poročilo o prvih meritvah mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje v 30 dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod pa mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 1.6 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje male komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 1.7 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 1.8 Upravljavec mora z blatom iz male komunalne čistilne naprave ravnati skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
- 1.9 Upravljavec mora vsak izpad v obratovanju male komunalne čistilne naprave prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.
2. ČRTANA.
3. Upravljavec mora o datumu pričetka obratovanja naprave pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje vsaj 15 dni pred začetkom obratovanja.
4. ČRTANA.
5. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo sedeža ali firme upravljavca, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenija za okolje.
6. Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja čistilne naprave pred prenehanjem veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenija za okolje.
7. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) in sicer na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-7/2009-4 z dne 4. 3. 2009,
- odločba št. 35448-2/2025-2570-3 z dne 18. 9. 2025.

Pripravila:
Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica – navadno elektronsko na obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si
- JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica – navadno elektronsko na info@kp-ilb.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti:

- na osrednjem spletnem mestu državne uprave.