



Številka: 35448-11/2026-2570-8

Datum: 28. 8. 2026

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje komunalne čistilne naprave Podpeč - Preserje z zmogljivostjo 5.100 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1703, Jezero na parc. št. 333/2 in 1041, pod naslednjimi pogoji:

- 1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se iz naprave iz iztoka na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 456132$ in $X = 93227$ na zemljišču v k.o. 1703 Jezero na parc. št. 1041, odvajajo v vodotok Ljubljanica, pri čemer je:
- največja letna količina komunalne odpadne vode 279.000 m^3 ,
 - največja dnevna količina komunalne odpadne vode 765 m^3 ter
 - največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 64 l/s .
- 1.2 Upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Meritve za napravo z zmogljivostjo 5.100 PE morajo biti izvedene vsako leto z vzorčenjem najmanj 4, 24 - urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenem z Gauss-Krügerjevima $Y = 456173$ in $X = 93164$, na zemljišču v k.o. 1703 Jezero, parc. št. 333/2. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Neraztopljene snovi			35
Amonijev dušik ⁽¹⁾	N	mg/l	10
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/l	125
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/l	25
Celotni dušik ^(1,2)	N	mg/l	(d)

⁽¹⁾ Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena.

⁽²⁾ Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (N-organski in N-NH_4), nitratnega dušika (N-NO_3) in nitritnega dušika (N-NO_2).

(d) Mejna vrednost pri sekundarnem čiščenju ni določena; meritve obratovalnega monitoringa se izvajajo.

- 1.3 V sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu MM2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama $Y = 456185$ in $X = 93146$ na zemljišču v k.o. 1703 Jezero, parc. št. 333/2 in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK₅) in celotni dušik (N).
- 1.4 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.5 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno, brez nevarnosti za izvajalca meritev in kjer je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz čistilne naprave v vode.

- 1.6 Upravljavec mora poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.
- 1.7 Upravljavec naprave mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave.
- 1.8 Upravljavec naprave mora zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih voda na iztoku iz naprave.
- 1.9 Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastaja pri obratovanju naprave, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.
- 1.10 Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja okolja.
2. Upravljavec mora pisno obvestiti Agencijo RS za okolje in pristojno inšpekcijo za okolje najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja o datumu pričetka obratovanja naprave.
3. Črtano.
4. Črtano.
5. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
6. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) in sicer na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-32/2005 z dne 23. 3. 2005,
- odločba št. 35441-76/2017-7 z dne 11. 7. 2018,
- odločba št. 35448-11/2026-2570-7 z dne 16. 7. 2026.

Pripravila:

Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na tajnistvo.direktorja@vokasnaga.si
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsop@gov.si

Objaviti na osrednjem spletnem mestu državne uprave.