



Številka: 35448-70/2024-2570-6

Datum: 1. 10. 2025

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje male komunalne čistilne naprave Vinica pri Šmarjeti zmogljivosti 150 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na zemljišču v k.o. 1466 Gorenja vas parc. št. 55 in 2921/5, pod naslednjimi pogoji:

- 1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz naprave iz iztoka na mestu, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama $e = 520703$ in $n = 84204$, na zemljišču v k.o. 1466 Gorenja vas parc. št. 55, odvajale posredno v podzemne vode preko objekta za ponikanje, pri čemer bo:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 8.200 m³,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 22,5 m³ ter
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 0,63 l/s.

- 1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih voda. Prve meritve se izvedejo z odvzemom dveh, 2-urnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Vzorčenje parametrov iz Tabele 1 se izvede na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama $e = 520707$ in $n = 84204$, na zemljišču v k.o. 1466 Gorenja vas parc. št. 2921/5.

- 1.3 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Meritve za napravo z zmogljivostjo 150 PE morajo biti izvedene vsako drugo leto z vzorčenjem najmanj dveh, 2-urnih vzorcev na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama $e = 520707$ in $n = 84204$, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1466 Gorenja vas parc. št. 2921/5. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	150
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	30

- 1.4 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu MM2, določenem v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama $e = 520721$ in $n = 84216$, na zemljišču v k.o. 1466 Gorenja vas parc. št. 2921/5, in določanje vsaj parametra kemijska potreba po kisiku (KPK) in v sklopu prvih meritev tudi parametra biokemijska potreba po kisiku (BPK₅).

- 1.5 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

- 1.6 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalni merilni mesti MM1 in MM2, ki sta dovolj veliki in dostopni ter opremljeni tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično

ustrezno, brez nevarnosti za izvajalca meritev in kjer je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz naprave v vode.

- 1.7 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah v elektronski obliki predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda pa mora upravljavec naprave prav tako v elektronski obliki predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako drugo leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto, v katerem so se meritve izvajale.
 - 1.8 Upravljavec mora zagotoviti, da se blato, ki nastaja pri obratovanju naprave, obdela na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi.
 - 1.9 Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega obremenjevanja.
 - 1.10 Upravljavec mora izvajati redno vzdrževanje objekta za ponikanje ter dvakrat na leto preveriti njegovo delovanje.
 - 1.11 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave zagotoviti preusmeritev komunalnih odpadnih voda na drugo komunalno čistilno napravo, ki bo zagotavljala ustrezno čiščenje ter preprečiti iztok neprečiščenih komunalnih odpadnih voda iz naprave, izprazniti, očistiti ter odstraniti objekte, cevovode in tehnološke enote naprave, z območja naprave ustrezno odstraniti vse odpadke in vse morebitne neporabljene kemikalije, izčrpano nastalo blato pa odpeljati na nadaljnjo obdelavo na ustrezno opremljeno komunalno čistilno napravo.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ) in sicer na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35448-26/2023-2550-18 z dne 7. 5. 2024,
- odločba št. 35448-70/2024-2570-4 z dne 4. 8. 2025.

Pripravila:
Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto – osebno elektronsko na bernardka.cimrmancic@komunala-nm.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave