REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35448-72/2025-2570-12
Datum: 5. 10. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje komunalne čistilne naprave Rače zmogljivosti 9.980 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na zemljišču v katastrski občini 716 Rače parc. št. 3252 in 3250, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz naprave iz iztoka na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 552552 in n = 145447, katastrska občina 716 Rače parc. št. 3515/2, odvajale v potok Žabnik, pri čemer bo:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 1.210.000 m^3,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 5.546 m^3 ter
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 64,2 l/s.

1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih voda. Prve meritve se izvedejo z odvzemom štirih 24-urnih vzorcev v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Vzorčenje se izvede na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1, določenem z D96/TM koordinatama e = 552516 in n = 145443, k. o. 716 Rače parc. št. 3250. Upravljavec mora zagotoviti, da v odpadni vodi na iztoku iz naprave niso presežene mejne vrednosti parametrov iz Tabele 1 in Tabele 2 iz točke 1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

1.3 Upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Meritve za napravo z zmogljivostjo 9.980 PE morajo biti izvedene:

- prvo leto obratovanja (to je prvo koledarsko leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja) z vzorčenjem dvanajstih 24-urnih vzorcev,
- vsa naslednja leta pa z vzorčenjem najmanj štirih 24-urnih vzorcev,

na iztoku iz naprave na merilnem mestu MM1 iz točke 1.2. izreka tega dovoljenja. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 in Tabeli 2 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Neraztopljene snovi		35
Amonijev dušik (1)	N	10
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	125
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	25
Celotni dušik (1) (2)	N	15
Celotni fosfor	P	2

(1) Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena.
(2) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (N-organski in N-NH_4), nitratnega dušika (N-NO_3) in nitritnega dušika (N-NO_2).

Tabela 2

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost (mg/l)
Glifosat		0,2
Živo srebro	Hg	0,0005
Cianid - prosti	CN	0,01
Fluoranten		0,001
Benzo(a)piren		0,0005

1.4 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na napravo na merilnem mestu MM2, določenem z D96/TM koordinatama e = 552509 in n = 145502, k.o. 716 Rače parc. št. 3252 in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), celotni dušik in celotni fosfor. V sklopu prvih meritev mora upravljavec na merilnem mestu na vtoku zagotoviti tudi določanje parametra biokemijska potreba po kisiku (BPK_5).

1.5 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.6 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalni merilni mesti, ki sta dovolj veliki in dostopni ter opremljeni tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno, brez nevarnosti za izvajalca meritev in kjer je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz čistilne naprave v vode.

1.7 Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah v elektronski obliki predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, prav tako v elektronski obliki, pa mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto.

1.8 Upravljavec naprave mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje količine prečiščene odpadne vode na iztoku iz naprave.

1.9 Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve količine odpadnih vod na iztoku iz naprave.

1.10 Upravljavec mora zgotoviti, da se bo blato, ki bo nastajalo pri obratovanju naprave, ustrezno obdelalo pred nadaljnjim ravnanjem.

1.11 Upravljavec mora zagotoviti ustrezno zadrževanje in čiščenje zadržanega čistilnega vala mešanice komunalne in industrijske odpadne vode s padavinsko odpadno vodo na napravi po končanem nalivu.

1.12 Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.

1.13 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja komunalne čistilne naprave zagotoviti da se:

i. ob prenehanju obratovanja naprave zgradi navezavo, po kateri se vse komunalne odpadne vode, ki se odvajajo na napravo, odvajajo in čistijo na drugi ustrezni komunalni čistilni napravi ali pa na lokaciji naprave zgradi novo komunalno čistilno napravo,
ii. obdelano blato iz naprave odstrani in odda pooblaščenemu prevzemniku odpadkov,
iii. izpraznijo in očistijo usedalniki, biološki bazeni, zadrževalniki in cevovodi ter odpadna voda od njihovega čiščenja ustrezno očisti,
iv. ostali nastali odpadki predajo pooblaščenemu prevzemniku,
v. strojna oprema uporabi na drugi komunalni čistilni napravi ali odda kot odpadek,
vi. kemikalije, ki se uporabljajo v procesu čiščenja odpadne vode uporabijo na drugi komunalni čistilni napravi ali vrnejo dobavitelju in
vii. bazeni, jaški in podzemni rezervoarji zatesnijo tako, da se prepreči zastajanje padavinske vode v njih.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-93/2017- 4 z dne 7. 6. 2018 in
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35448-72/2025-2570-9 z dne 9. 7. 2026.

Matej Pogorelc
svetovalec III

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Matej Pogorelc
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 009520A6F500000000575
Potek veljavnosti: 13. 03. 2030
Čas podpisa: 05. 10. 2026 12:29
Št. dokumenta: 35448-72/2025-2570-12

Vročiti:
- KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica – osebno elektronsko na info@komunala-slb.si.

Poslati:
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsop@gov.si.

Objaviti na:
- osrednjem spletnem mestu državne uprave.