REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35448-83/2025-2570-23
Datum: 26. 10. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu – stranki JKP Ravne na Koroškem d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje nove komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem, zmogljivosti 12.000 populacijskih ekvivalentov (PE) (v nadaljevanju: naprava), ki se bo nahajala na parc. št. 124, 125/2, 128, 130, 447, vse k.o. 879 Koroški Selovec, glede emisij v vode, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Prečiščene komunalne odpadne vode se bodo iz nove komunalne čistilne naprave iz iztoka na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 499189 in n = 157538, parc. št. 125/2, k.o. 879 Koroški Selovec, odvajale v vodotok Meža, pri čemer bo:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 1.200.000 m^3,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 8.100 m^3 ter
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 93,75 l/s.

1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod. Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v času, ko je čistilna naprava v obratovalnem stanju polne obremenitve. Če poskusno obratovanje ni določeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. Za komunalno čistilno napravo z 12.000 PE to pomeni odvzem najmanj treh, 24-urnih vzorcev v času poskusnega obratovanja na iztoku iz komunalne čistilne naprave na merilnem mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 499218 in n = 157509, parc. št. 125/2, k.o. 879 Koroški Selovec. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

1.3 Upravljavec komunalne čistilne naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Meritve za komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 12.000 PE morajo biti izvedene vsako leto z odvzemom najmanj dvanajstih, 24-urnih vzorcev na iztoku iz komunalne čistilne naprave na merilnem mestu , določenem v točki 1.2 izreka tega dovoljenja. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov ter zagotavljati, da v Tabeli 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene

Tabela 1

Parameter	**Izražen kot**	**Mejna vrednost (mg/l)**
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O_2	110
Biokemijska potreba po kisiku (BPK_5)	O_2	20
Neraztopljene snovi		35
Amonijev dušik (1)	N	10
Celotni dušik (1) (2)	N	15
Celotni fosfor	P	2,00

(1) Mejna vrednost za amonijev in celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku aeracijskega bazena.

(2) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (N-organski in N-NH_4 skupaj), nitratnega dušika (N-NO_3) in nitritnega dušika (N-NO_2).

1.4 V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega monitoringa mora upravljavec poleg vzorčenja na iztoku iz komunalne čistilne naprave zaradi izračuna učinka čiščenja zagotavljati tudi vzorčenje odpadne vode na vtoku na komunalno čistilno napravo na merilnem mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 499240 in n = 157465 na parc. št. 3252, k.o. 879 Koroški Selovec in določanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK_5), celotni dušik (N) in celotni fosfor (P).

1.5 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje komunalne čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.6 Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalni, dovolj veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob vsakem času možen odvzem reprezentativnega vzorca surove odpadne vode na vtoku na komunalno čistilno napravo in prečiščene odpadne vode pred iztokom iz komunalne čistilne naprave v vode.

1.6a Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah v elektronski obliki predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda pa mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. januarja za preteklo leto

1.7 Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih vod na iztoku iz komunalne čistilne naprave

1.8 Upravljavec naprave mora v času vzorčenja zagotoviti merjenje pretoka prečiščene odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne naprave.

1.9 Upravljavec mora zgotoviti, da se bo blato, ki bo nastajalo pri obratovanju komunalne čistilne naprave, ustrezno obdelalo pred nadaljnjim ravnanjem.

1.10 Upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz komunalnih čistilnih naprav ali malih komunalnih čistilnih naprav ter njihovo čiščenje oz. obdelavo na tej napravi.

1.11 Upravljavec mora ob izpadu naprave ali ob kakršnikoli okvari v delovanju, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku iz naprave, to takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare ter zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja.

1.12 Upravljavec mora zagotoviti ustrezno čiščenje zajete padavinske odpadne vode na komunalni čistilni napravi po končanem nalivu.

1.13 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave zagotoviti, da se:

I. prekine dovod komunalne odpadne vode na komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem in zagotovi njeno čiščenje na drugi komunalni čistilni napravi, ki zagotavlja najmanj enako stopnjo čiščenja komunalne odpadne vode kot komunalna čistilna naprava Ravne na Koroškem;
II. izpraznijo tehnološki objekti in bazeni;
III. odstranita preostala odpadna voda in blato iz bazenov ter predata pooblaščenemu prevzemniku odpadkov;
IV. preostali odpadki oddajo pooblaščenemu zbiralcu oziroma prevzemniku odpadkov;

V. preostale kemikalije vrnejo dobavitelju ali predajo pooblaščenemu prevzemniku.

2. Črtano.

3. Črtano.

4. Črtano.

5. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

6. Upravljavec mora o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave pisno obvestiti ministrstvo, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

7. V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstvenega dovoljenja št. 35441-10/2012-4 z dne 3. 4. 2012,
- delne odločbe št. 35448-83/2025-2570-9 z dne 3. 11. 2025,
- odločbe št. 35448-106/2025-2570-7 z dne 31. 3. 2026 in
- dopolnilne odločbe št. 35448-83/2025-2570-19 z dne 7. 9. 2026.

Matej Pogorelc
svetovalec III

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Matej Pogorelc
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 009520A6F500000000575
Potek veljavnosti: 13. 03. 2030
Čas podpisa: 26. 10. 2026 12:37
Št. dokumenta: 35448-83/2025-2570-23

Vročiti:
- JKP Ravne na Koroškem d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem – osebno elektronsko na info@jkpravne.si.
-

Poslati:
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsop@gov.si.

Objaviti na:
- osrednjem spletnem mestu državne uprave.