



Številka: 35432-2/2024-2570-11

Datum: 28. 5 2026

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktorica dr. Marjetka Levstek, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-10/2014-19 z dne 16. 4. 2015, popravljeno s sklepom št. 35407-10/2014-25 z dne 25. 4. 2017, spremenjeno z odločbo št. 35406-35/2018-16 z dne 12. 9. 2019, popravljeno s sklepom št. 35406-35/2018-22 z dne 19. 12. 2019, spremenjeno z odločbo št. 35406-72/2020-10 z dne 8. 6. 2021, popravljeno s sklepom št. 35406-72/2020-11 z dne 22. 6. 2021, spremenjeno z odločbo št. 35406-45/2021-ARSO-11 z dne 15. 6. 2022, popravljeno s sklepom št. 35406-45/2021-ARSO-12 z dne 30. 11. 2022 in spremenjeno z odločbo št. 35432-106/2022-2550-10 z dne 11. 1. 2023 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1) in naprave za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne naprave Domžale Kamnik z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3), na lokaciji Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, izdano upravljavcu Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

- 1. V točki 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni besedilo »z največjim dnevnim pretokom 30 m³« v besedilo »v največji dnevni količini 300 m³« in besedna zveza »1 L/s« v »14 L/s«.**
- 2. Za točko 3.6.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 3.6.3.a, ki se glasi:**
»3.6.3.a Upravljavec mora na merilnem mestu MMV1-5 zagotoviti merjenje pretoka industrijske odpadne vode med vzorčenjem.«

II.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 24. 1. 2024 s strani upravljavca Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študijska cesta 91, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktorica dr. Marjetka Levstek (v nadaljevanju: upravljavec), prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-10/2014-19 z dne 16. 4. 2015, popravljeno s sklepom št. 35407-10/2014-25 z dne 25. 4. 2017, spremenjeno z odločbo št. 35406-35/2018-16 z dne 12. 9. 2019, popravljeno s sklepom št. 35406-35/2018-22 z dne 19. 12. 2019, spremenjeno z odločbo št. 35406-72/2020-10 z dne 8. 6. 2021, popravljeno s sklepom št. 35406-72/2020-11 z dne 22. 6. 2021, spremenjeno z odločbo št. 35406-45/2021-ARSO-11 z dne 15. 6. 2022, popravljeno s sklepom št. 35406-45/2021-ARSO-12 z dne 30. 11. 2022 in spremenjeno z odločbo št. 35432-106/2022-2550-10 z dne 11. 1. 2023 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 11. 4. 2024 in 22. 10. 2025.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na napravo za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je zaprosil, za spremembo pretoka industrijske odpadne vode v SBR bazene (N3.7) naprave iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na iztoku z oznako V1-5, in sicer za:

- spremembo največjega dnevnega pretoka iz 30 m³ na 300 m³,
- spremembo največjega 6-urnega povprečnega pretoka iz 1 L/s na 14 L/s,
- zaradi spremenjenega načina zgoščanja nastalega digestata.

Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-10, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US, v nadaljevanju: ZVO-2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona.

Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v dejavnost 6.5 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22), za katero je prag proizvodne zmogljivosti več kot 10 ton na dan.

Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na spremembo pogojev in ukrepov v delovanju naprave iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, z nameravano spremembo pa se proizvodna zmogljivost ne spremeni. Tako ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba ni večja sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave z nameravano spremembo ne spremeni. Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Na podlagi zgoraj navedenega ministrstvo ugotavlja, da nameravana sprememba glede na 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2 ni večja, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

Ministrstvo ugotavlja, da je bila za napravo za biološko obdelavo nevarnih odpadkov, katere zmogljivost znaša vsaj 1 t/dan, ali nenevarnih odpadkov, katere zmogljivost znaša vsaj 15 t/dan že izvedena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-23/2014-20 z dne 8.4.2015, ki je bilo izdano v fazi pridobivanja IPPC (IED) dovoljenja št. 35407-10/2014-19 z dne 16.04.2015 za celotno dejavnost predelave in odstranjevanja odpadkov, ki se izvaja na območju CČN Domžale-Kamnik od maja 2015.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v drugem odstavku 3. člena določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katerega je bilo pred spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje, izvede predhodni postopek, če gre za spremembo posega v okolje: (I) ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek (II) s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ob tem je v 6. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

V skladu s prvo točko prvega odstavka 1.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, pa je bistvena lastnost posega v okolje, lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega v okolje izraža zlasti njegova zmogljivost.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.5.3 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za napravo za biološko obdelavo nevarnih odpadkov, če zmogljivost znaša vsaj 1 t/dan, ali nenevarnih odpadkov, če zmogljivost znaša vsaj 15 t/dan.

Ministrstvo na podlagi predložene dokumentacije ugotavlja, da je predmet nameravanega posega sprememba v šaržnem odvajanju nastale odpadne industrijske vode po anaerobni predelavi nenevarnih odpadkov, ki se bo odražala v spremenjenem največjem dnevnem pretoku (iz 30 m³ na 300 m³) in največjim 6-urnim povprečnim pretokom (iz 1 l/s na 14 l/s) na iztoku iz naprave N2 z oznako V1-5. Zmogljivost naprave ostaja nespremenjena in sicer 30 t/dan.

Nadalje ministrstvo tako ugotavlja, da načrtovane spremembe ne vplivajo na bistvene lastnosti naprave tj. proizvodno zmogljivost naprave, zato zanje ni potrebna niti izvedba predhodnega postopka, niti izvedba postopka presoje vplivov na okolje v skladu s citiranimi točkami Priloge 1 v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona.

Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

II.

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in njene dopolnitve, s prilogami:

- Načrt ravnanja z odpadki v procesu obdelave tekočih odpadkov (D9) in procesu predelave biološko razgradljivih odpadkov (R3/R1), oktober 2025,
- Procesna shema CČN Domžale – Kamnik, 9. jun 2025.

Ministrstvo je od Agencije Republike Slovenije za okolje pridobilo:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak: Emisije snovi v zrak iz novega izpusta plinskega motorja v podjetju JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za naročnika GH Holding d.o.o., Izpusti: Z5, št. 2910-22/105132-22 / 1 z dne 16. 9. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak: Emisije snovi v zrak iz novega izpusta plinskega motorja v podjetju JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. Izpust: Z8, št. 2910-20/80273-22 / 1 z dne 13. 10. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak: Emisije snovi v zrak iz različnih izpustov v podjetju JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. izpusta: Z6, Z10, št. 2910-20/80273-23 / 1 z dne 20. 10. 2023, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak: Emisije snovi v zrak iz različnih izpustov v podjetju JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. izpusta: Z2, Z4, št. 2910-20/80273-24 / 2 z dne 20. 12. 2024, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2022 z dne 27. 3. 2023, NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska 1, Maribor,
- Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2023 z dne 20. 3. 2024, NLZOH, Oddelek za zrak, hrup, poročila o vplivih na okolje in aerobiologijo, Enota za meritve emisije snovi v zrak, Prvomajska 1, Maribor,
- Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2024 z dne 21. 3. 2025, NLZOH, Oddelek za zrak, hrup, poročila o vplivih na okolje in aerobiologijo, Enota za meritve emisije snovi v zrak, Prvomajska 1, Maribor,

zaradi preverjanja pogojev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, kot je podrobneje obrazloženo v točki III. obrazložitve te odločbe.

Ministrstvo je na podlagi Dogovora o dostopu do baz podatkov »VIRI« in »KKCN« sklenjenega z Agencijo Republike Slovenije za okolje dne 18. 12. 2025, vpogledalo v podatke poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod:

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK d.o.o. za leto 2022, z dne 18. 10. 2023, št. 2700-10/26031-23/LP-KR2-1,

NLZOH, COZ, OOV, Enota Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj (v nadaljevanju: POM 2022-IND);

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za komunalno čistilno napravo DOMŽALE – KAMNIK, za leto 2022, z dne 30. 1. 2023, št. 2700-10/26031-23/LP-KR1-1, NLZOH, COZ, OOV, Enota Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj (v nadaljevanju: POM 2022-KČN);
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK d.o.o. za leto 2023, z dne 19. 3. 2024, št. 2700-10/26031-24/LP-KR2, NLZOH, COZ, OOV, Enota Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj (v nadaljevanju: POM 2023-IND);
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za komunalno čistilno napravo DOMŽALE – KAMNIK, za leto 2022, z dne 15. 2. 2024, št. 2700-10/26031-24/LP-KR1-2, NLZOH, COZ, OOV, Enota Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj (v nadaljevanju: POM 2023-KČN);
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK d.o.o. za leto 2023, z dne 20. 3. 2025, št. 2700-23/109445-25/LP-KR1, NLZOH, COZ, OOV, Enota Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj (v nadaljevanju: POM 2024-IND) in
- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za komunalno čistilno napravo DOMŽALE – KAMNIK, za leto 2024, z dne 29. 1. 2025, št. 2700-10/26031-25/LP-KR1, NLZOH, COZ, OOV, Enota Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj (v nadaljevanju: POM 2024-KČN) .

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Upravljavcu je bilo dne 16. 4. 2015 izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-10/2014-19, popravljeno s sklepom št. 35407-10/2014-25 z dne 25. 4. 2017, spremenjeno z odločbo št. 35406-35/2018-16 z dne 12. 9. 2019, popravljeno s sklepom št. 35406-35/2018-22 z dne 19. 12. 2019, spremenjeno z odločbo št. 35406-72/2020-10 z dne 8. 6. 2021, popravljeno s sklepom št. 35406-72/2020-11 z dne 22. 6. 2021, spremenjeno z odločbo št. 35406-45/2021-ARSO-11 z dne 15. 6. 2022, popravljeno s sklepom št. 35406-45/2021-ARSO-12 z dne 30. 11. 2022 in spremenjeno z odločbo št. 35432-106/2022-2550-10 z dne 11. 1. 2023 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1) in naprave za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne naprave Domžale Kamnik z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3), ki se nahajajo na lokaciji Študljanska cesta 91, 1230 Domžale.

Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki jo je ministrstvo prejelo dne 21. 1. 2024, navedel, da se sprememba v obratovanju naprave za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na spremembo pretoka industrijske odpadne vode v SBR bazene (N3.7) naprave iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na iztoku z oznako V1-5. Upravljavec je navedel, da se v obstoječem stanju odvajajo na iztoku z oznako V1-5, na mestu, določenem s koordinatama $e = 469926$ in $n = 108704$, parc. št. 175/5, k. o. Študa, industrijske odpadne vode v SBR bazene (N3.7) naprave iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja:

- v največji letni količini 10.950 m^3 ,
- z največjim dnevnim pretokom 30 m^3 ,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1 L/s .

Upravljavec nadalje navaja, da je zaradi optimizacije anaerobnega postopka čiščenja in strojnega zgoščanja izvedel spremembo načina odvajanja pregnitega blata iz digestorja. Po nameravani spremembi se bo odvajanje industrijske odpadne vode izvajalo na šaržni način, glede na zadostno količino blata v digestorju, ki se ga vodi na dehidriranje. Posledično bo povečan dnevni in 6-urni povprečni pretok industrijske odpadne vode. Odvajanje industrijske odpadne vode iz naprave N2 bo potekalo samo v času, ko se bo pregnito blato praznilo iz digestorja, sicer pa odvajanja odpadne vode ne bo. Po nameravani spremembi bo iz naprave N2 potekalo odvajanje industrijske odpadne vode v SBR bazene (N3.7) naprave iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja v sledečih količinah:

- v največji letni količini 10.950 m³,
- z največjim dnevnim pretokom 300 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 14 L/s.

Upravljaivec je v dopolnitvi vloge, ki jo je ministrstvo prejelo dne 11. 4. 2024 navedel, da nameravana sprememba ne predstavlja nikakršne tehnološke spremembe v anaerobni predelavi biološko razgradljivih nenevarnih odpadkov. Sam tehnološki postopek, ki poteka v reaktorjih bo potekal na isti način kot je potekal do sedaj. Optimizacija, ki jo bo upravljaivec izvedel, se nanaša le na fazo strojnega zgoščanja digestata, ki pa je faza, ko je anaerobna obdelava odpadkov že končana. Torej je faza zgoščanja, ki se izvaja izven anaerobnega reaktorja, le fizikalna faza zgoščanja (izločanja vode) iz digestata in ne predstavlja obdelave odpadka, saj se po izločitvi vode sam digestat se ne spremeni, ima le višjo vsebnost suhe snovi. Sprememba oziroma optimizacija je le v tem, da se pregnito blato ne bo dnevno odvajalo na zgoščanje na centrifugo, temveč se bo iz anaerobnega reaktorja blato v večji količini odvajalo redkeje (1-krat na okvirno 14 dni, odvisno do količine sprejetega odpadka), ko se ga bo nabrala večja količina, kar predstavlja zmanjšano pogostost izločanja nastalega digestata iz reaktorja oziroma izločanje v daljših časovnih razmikih. Delovni volumen vsebine v reaktorju bo v prihodnje nihal med 1.450 m³ in 1.750 m³, do sedaj pa je nihal med 1.720 m³ in 1.750 m³. Sprememba tako ni vezana na kakršnokoli tehnično ali tehnološko spremembo v sami anaerobni enoti temveč le na pogostost odvajanja nastalega digestata iz gnilišča oziroma reaktorja. Zaradi spremenjenega način zgoščanja nastalega digestata (bolj poredko kot do sedaj) se bo posledično povečal dnevni in 6-urni pretok, medtem, ko letna količina odvedene odpadne industrijske vode ostaja nespremenjena. Posledično pomeni, da so emisije odpadnih voda iz naprave nespremenjene.

Upravljaivec nadalje v dopolnitvi vloge, ki jo je ministrstvo prejelo dne 11. 4. 2024, navedel, da je nameravana sprememba vezana le na spremembo v šaržnem odvajanju nastale odpadne industrijske vode po anaerobni predelavi nenevarnih odpadkov, ki pa ni vezana na spremembo zmogljivosti predelave odpadkov. Največja letna količina odvedene odpadne industrijske vode iz obravnavane naprave ostaja nespremenjena, spreminjata se le največja dnevna količina in največji 6-urni povprečni pretok. Navedena sprememba pomeni, da se bo digestat iz anaerobne obdelave odvajal v povprečju enkrat na 14 dni (odvisno od sprejete količine odpadkov), ki se bo strojno zgostil in se bo nastala odpadna industrijska voda odvedla v enkratnem dogodku. V času, ko se strojno zgoščanje ne bo izvajalo, pa se odpadna voda iz predelave biološko razgradljivih odpadkov ne bo odvajala.

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in v 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22).

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-2.

Nadalje je v tretjem odstavku 19. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije določeno, da ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz drugega odstavka 19. člena in prejšnjih členov citirane uredbe določi tudi druge pogoje in ukrepe

za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena citirane uredbe.

Skladno z sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena te uredbe, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije, je ministrstvo po pregledu poročila o obratovalnem monitoringu za emisije snovi v zrak in poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda POM 2022-KČN, POM 2022-IND, POM 2023-KČN, POM 2023-IND, POM 2024-KČN, POM 2024-IND, ugotovilo, da naprava obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato je na podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe in podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo določilo zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode.

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov v vlogi in v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) spremenilo na iztoku V1-5 odvajanje industrijske odpadne vode, in sicer je povečalo največji dnevni pretok iz 30 m³ na največjo dnevno količino 300 m³ in največji šesturni povprečni pretok iz 1 L/s na 14 L/s. Ministrstvo ugotavlja, da je upravljavec v vlogi in njeni dopolnitvi navedel, da bo izvedel spremembo načina odvajanja pregnitega blata iz digestorja, in sicer se sprememba nanašala na fazo strojnega zgoščanja digestata. Pregnito blato se ne bo dnevno odvajalo na zgoščanje na centrifugo, temveč se bo iz anaerobnega digestorja blato v večji količini odvajalo redkeje. Odvajanje industrijske odpadne vode se bo izvajalo na šaržni način, posledično pa bo povečan dnevni in šesturni povprečni pretok industrijske odpadne vode. Odvajanje industrijske odpadne vode iz naprave N2 bo potekalo samo v času, ko se bo pregnito blato praznilo iz digestorja, sicer pa odvajanja odpadne vode ne bo.

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe dodalo točko 3.6.3.a v kateri je določilo, da mora upravljavec na merilnem mestu MMV1-5 zagotoviti merjenje pretoka industrijske odpadne vode med vzorčenjem na podlagi druge alineje prvega odstavka 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2). Ministrstvo je z dopisom št. 35432-2/2024-2570-9 z dne 23.12.2025 upravljavca seznanilo, da bo v izrek okoljevarstvenega dovoljenja dodalo novo točko 3.6.3.a z obveznostjo zagotavljanja merjenja pretoka industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1-5 med vzorčenjem. Upravljavec je na poslano seznanitev odgovoril z dopisom z dne 16.1.2026 v katerem je navedel, da se strinja z merjenjem pretoka industrijske odpadne vode na merilnem mestu MMV1-5 med vzorčenjem.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE, 3/22-ZDeb in 85/25, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.

V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta je sodelovala uradna oseba:

Marjan Zajc
sekretar

Postopek vodila:
mag. Katja Buda
sekretarka

Petra Bizjak
vodja oddelka za upravne zadeve
s področja industrijskih emisij

Vročiti:

- Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale – osebno.