



Številka: 35432-20/2024-2570-21

Datum: 9. 5. 2025

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Obseg dovoljenja

Upravljavcu LUKA KOPER INPO, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje dveh naprav, v katerih se izvaja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 258 ton. Napravi se nahajata na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper na zemljiščih v k.o. 2605 Koper s parc. št. 1608/1-del (Kalužnica) in 1569/146-del (Skladišče nevarnih odpadkov).

Naprava A1 je Kalužnica, namenjena predhodnemu skladiščenju tekočih nevarnih odpadkov (odpadnih olj) s skupno zmogljivostjo 168 ton, ki sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- SkRO1 - Skladišče ležečih nadzemnih rezervoarjev (N1)
Nadzemni rezervoarji:
 - Rez 1 (N1.1), V=24 m³
 - Rez 2 (N1.2), V=24 m³
 - Rez 3 (N1.3), V=24 m³
 - Rez 4 (N1.4), V=24 m³
 - Rez 5 (N1.5), V=24 m³
 - Rez 6 (N1.6), V=24 m³
 - Rez 7 (N1.7), V=21 m³
 - Rez 8 (N1.8), V=21 m³
- Pretakališče (N2).

Naprava A2 je Skladišče nevarnih odpadkov, namenjeno predhodnemu skladiščenju nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo 90 ton, ki sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot:

- SkO1 - Objekt za skladiščenje nevarnih odpadkov (N3).

2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

2.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

2.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje ukrepov, ki so:

- uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku,

- uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčna raba surovin in energije,
 - prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka,
 - preverjanje onesnaženosti industrijske odpadne vode preden se le-ta iz zadrževalnega sistema iz točke 5.2.3. izreka tega dovoljenja izpusti na lovilnik olj LO1133,
 - izčrpanje celotne količine tekočine iz zadrževalnega sistema iz točke 5.2.3. izreka tega dovoljenja, če je le ta onesnažena z odpadki, ki so skladiščeni v rezervoarjih, ter nadaljnje ravnanje z njo kot z odpadkom.
- 2.1.2. Upravljavec mora zagotoviti, da se lahke tekočine iz industrijske odpadne vode izločijo v lovilniku olj LO1133 po standardu SIST EN 858.
- 2.1.3. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lovilnika olj LO1133 in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika. Obratovalni dnevnik se vodi v obliki evidence z oštevilčenimi stranmi ali elektronsko vodene evidence.
- 2.1.4. Sestavni del poslovnika iz točke 2.1.3 izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravičnega delovanja lovilnika olj LO1133. V navodilih mora biti med drugim opredeljen način nadzora in parametri, ki se bodo določali v okviru nadzora. Rezultati nadzora morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 2.1.5. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje lovilnika olj LO1133 ter voditi obratovalni dnevnik.
- 2.1.6. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnika olj LO1133, oddati kot odpadke.
- 2.1.7. Upravljavec mora ob izpadu lovilnika olj LO1133 ali ob kakršnikoli okvari na napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja, in inšpekciji, pristojni za ribištvo.
- 2.2. Mejne vrednosti emisij v vode
- 2.2.1. Upravljavcu se na iztoku V28 z oznako »N106 objekt za zbiranje kalužnih olj LO 1133« na mestu, določenem z D96/TM koordinatama $e = 401067$ in $n = 47098$, ki se nahaja v k.o. 2605 Koper, parc. št. 1608/1, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode, ki je posledica padavin in nastaja na napravi A1 na 260 m² utrjenih površin po čiščenju na lovilniku olj LO1133 (odtok V28-I), v morje.
- 2.2.2. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnem mestu z oznako MMV28-I, določenem z D96/TM koordinatama $e = 401090$ in $n = 47063$, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 2605 Koper, parc. št. 1608/1, ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz preglednice 1.

Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz odtoka V28-I

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost			6,5 – 9,0
Neraztopljene snovi		mg/L	80
Usedljive snovi		ml/L	0,5
Strupenost za vodne bolhe	S _D		3
Celotni organski ogljik (TOC)	C	mg/L	30
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	O ₂	mg/L	25
Težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja ...)		mg/L	20
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/L	5

2.3. Zahteve za obratovalni monitoring emisij v vode

2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa.

2.3.1.1. Prve meritve industrijske odpadne vode iz naprave A1 iz točke 1 izreka tega dovoljenja se izvedejo v času poskusnega obratovanja, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po pričetku skladiščenja odpadkov. Izvajajo se v enakomernih časovnih presledkih, ki niso krajši od desetih dni in v času, ko je naprava polno obremenjena. Prve meritve se izvedejo za industrijsko odpadno vodo iz odtoka V28-I na merilnem mestu MMV28-I, določenem v točki 2.2.2. izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj 2-krat v obdobju izvajanja prvih meritev in v obsegu določenem v preglednici 1 v točki 2.2.2. izreka tega dovoljenja..

2.3.1.2. Obratovalni monitoring industrijske odpadne vode iz odtoka V28-I se izvaja na merilnem mestu MMV28-I, določenem v točki 2.2.2 izreka tega dovoljenja, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno in v obsegu določenem v preglednici 1 v točki 2.2.2. izreka tega dovoljenja.

2.3.2. Upravljavec mora za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto MMV28-I, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca.

2.4. Obveznost predložitve poročila o rezultatih obratovalnega monitoringa

2.4.1. Poročilo o prvih meritvah mora upravljavec predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave A1 iz točke 1 izreka tega dovoljenja predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

2.5. Merila za ugotavljanje čezmerne obremenitve glede na mejne vrednosti emisij v vode

2.5.1. Upravljavec mora zagotoviti, da napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja obratujeta tako, da z emisijo snovi in toplote v vode ne povzročata čezmernega obremenjevanja okolja. Poročilo iz točke 2.4.1. izreka tega dovoljenja mora vključevati tudi vrednotenje v skladu s predpisanimi merili in ugotovitvami, ali naprava A1 iz točke 1 izreka tega dovoljenja čezmerno obremenjuje okolje.

3. Okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki

3.1. Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja oziroma zmanjševanje emisij iz naprave

3.1.1. Upravljavec mora nevarne odpadke predhodno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da se ne škodi okolju,
- tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnjega ravnanja, pri čemer so opremljeni s podatki o nazivu odpadka in njegovi številki ter z napisom »nevarni odpadek«,
- tako, da količina predhodno skladiščenih nevarnih odpadkov ne presega količine odpadkov, ki jih upravljavec lahko hkrati predhodno skladišči v skladiščih SkRO1 in SkO1 glede na njegovo zmogljivost, pri čemer lahko nevarne odpadke predhodno skladišči največ 12 mesecev od prevzema.

3.1.2. Upravljavec mora za predhodno skladiščene nevarne odpadke zagotoviti njihovo obdelavo.

3.1.3. Upravljavec mora Agenciji Republike Slovenije za okolje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o zbiranju odpadkov za preteklo koledarsko leto.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

4.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprav, ki sta vir hrupa, zagotoviti, da na katerem koli mestu ocenjevanja hrupa, mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 4.2. izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja, ne bodo presežene.

4.1.2. Upravljavec mora zagotavljati ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica obratovanja naprav, ki sta vir hrupa, in sicer se lahko transport in manipulacija z odpadki izvajata le med 7:00 in 15:00 uro.

4.1.3. Upravljalca mora pri obratovanju naprav zagotoviti izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje in nadzor nad obratovanjem naprav ob zagonu, puščanju, okvari ali

trenutni zaustavitvi, da emisije hrupa ne bodo presegle mejnih vrednosti kazalcev hrupa iz točke 4.2. tega okoljevarstvenega dovoljenja.

4.2. Mejne vrednosti kazalcev hrupa

4.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} so določene v Preglednici 2.

Preglednica 2: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} (dBA)	$L_{večer}$ (dBA)	$L_{noč}$ (dBA)	L_{dvn} (dBA)
III. območje	58	53	48	58
IV. območje	73	68	63	73

4.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 so določene v Preglednici 3.

Preglednica 3: Mejne vrednosti konične ravni hrupa

Območje varstva pred hrupom	L_1 – obdobje večera in noči (dBA)	L_1 – obdobje dneva (dBA)
III. območje	70	85
IV. območje	90	90

4.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa

4.3.1. Upravljavcu se dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravi iz točke 1. izreka tega dovoljenja.

5. Drugi ukrepi v zvezi z obratovanjem naprav

5.1. Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote

5.1.1. Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja uvesti in izvajati sistem ravnanja z okoljem, ki vključuje naslednje elemente:

- (i) zavezanost vodstva, vključno z najvišjim vodstvom, k izvajanju sistema ravnanja z okoljem,
- (ii) opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti naprav, ki jo zagotavlja vodstvo;
- (iii) izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena:
 - (a) strukturi in odgovornosti upravljanja z napravama iz točke 1 izreka tega dovoljenja,
 - (b) zaposlovanju, usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti zaposlenih,
 - (c) komunikaciji med zaposlenimi,
 - (d) vključevanju zaposlenih v sistem ravnanja z okoljem,
 - (e) dokumentaciji o upravljanju naprave,
 - (f) učinkovitemu vodenju procesov pri predhodnem skladiščenju,
 - (g) programom vzdrževanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja,
 - (h) pripravljenosti in ukrepanju v sili,
 - (i) ohranjanju skladnosti delovanja z okoljsko zakonodajo;

- (iv) preverjanje učinkovitosti in izvajanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena:
 - (a) spremljanju in merjenju v okviru sistema ravnanja z okoljem,
 - (b) popravnim in preventivnim ukrepom,
 - (c) vodenju evidenc o delovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja in ravnanju z odpadki,
 - (d) neodvisnim (kjer je izvedljivo) notranjim ali zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;
 - (v) pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo;
 - (vi) spremljanje razvoja čistejših tehnologij;
 - (vii) upravljanje tokov odpadkov;
 - (viii) načrt ravnanja z ostanki v okviru načrta gospodarjenja z odpadki;
 - (ix) načrt za obvladovanje nesreč.
- 5.1.2. Upravljavec mora za izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti: vizualni pregled odpadkov pred prevzemom odpadkov,
- zavrnitev sprejema odpadkov v primeru neustreznosti odpadkov,
 - sledenje odpadkom z računalniškim programom, in sicer vrsto in številko odpadka, informacijo o prejšnjih imetnikih odpadka, rezultat pregleda odpadka, količino prevzetega odpadka ter predvidenega nadaljnjega prevzemnika odpadka,
 - ločeno skladiščenje prevzetih nevarnih odpadkov, in sicer:
 - skladiščenje le ene številke odpadka v posameznem rezervoarju na enkrat,
 - ločeno skladiščenje posamezne številke odpadkov v ustreznih IBC vsebnikih ali sodih.
- 5.1.3. Upravljavec mora v zvezi s predhodnim skladiščenjem nevarnih odpadkov v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti:
- redno preverjanje količine skladiščenih odpadkov glede na največjo dovoljeno skladiščno zmogljivost s pomočjo računalniškega programa,
 - dokumentiranje in označevanje opreme, ki se uporablja za natovarjanje, raztovarjanje in skladiščenje odpadkov,
 - predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov v pokritem in ograjenem skladišču SkO1 na betonskih nepropustnih površinah, ki so urejene kot zadrževalni sistem z naklonom proti nepretočnim betonskim lovilnim posodam.
- 5.1.4. Upravljavec mora v zvezi z ravnanjem z odpadki in njihovim prenosom do skladiščenja zagotoviti redno usposabljanje zaposlenih, ki ravnaajo z nevarnimi odpadki.
- 5.1.5. Upravljalca mora spremljati letno porabo vode in energije s pogostostjo vsaj enkrat na leto ter letnega nastajanja ostankov in odpadne vode, s pogostostjo vsaj enkrat na leto.
- 5.1.6. Upravljavec mora zagotavljati čim večjo ponovno uporabo embalaže kot del načrta gospodarjenja z odpadki.

5.2. Skladiščenje nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov)

- 5.2.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje Rez 1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja.
- 5.2.2. Upravljavec mora pri obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti upoštevanje standarda:
- SIST EN 12285 za nadzemne rezervoarje Rez 1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljeni na območje skladiščenja.
- 5.2.3. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščanju nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) v nepremičnih nadzemnih rezervoarjih Rez 1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti:
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine,
 - da so nepremični rezervoarji Rez 1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz teh nepremičnih rezervoarjev.
- 5.2.4. Zadrževalni sistem iz točke 5.2.3. izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtin, iz katerih bi nevarne tekočine lahko nenadzorovano iztekale, zagotovljeno mora biti prestrezanje in zajem curkov iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnih rezervoarjev Rez-1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja.
- 5.2.5. Prostornina skupnega zadrževalnega sistema, ki se uporablja za nepremične nadzemne rezervoarje Rez-1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja pri nadzemnem skladiščanju mora biti najmanj 10 % večja od nazivne prostornine največjega rezervoarja za katerega se uporablja zadrževalni sistem.
- 5.2.6. Upravljavec mora pri nadzemnem skladiščanju nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) v nepremičnih nadzemnih rezervoarjih Rez 1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti, da so nepremični rezervoarji opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine.
- 5.2.7. Industrijsko odpadno vodo, ki nastaja kot posledica padavin in se nabira v zadrževalnem sistemu iz točke 5.2.3. izreka tega dovoljenja, se upravljavcu dovoli odvajati preko lovilnika olj LO1133 v morje pod pogojem iz četrte alineje točke 2.1.1.
- 5.2.8. Pri skladiščanju nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine (tekočih nevarnih odpadkov) v okolje.
- 5.2.9. Pri pretakanju nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz točke 1 izreka tega dovoljenja, je treba zagotoviti:
- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
 - da imajo nepremični rezervoarji iz točke 1 izreka tega dovoljenja opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnih rezervoarjev,

- da je utrjena površina pretakališča iz točke 1 izreka tega dovoljenja, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
 - zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.
- 5.2.10. Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali začasno prenehanje uporabe rezervoarjev Rez 1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.
- 5.2.11. Upravljavec mora rezervoarje Rez 1, Rez 2, Rez 3, Rez 4, Rez 5, Rez 6, Rez 7 in Rez 8 iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki se prenehajo uporabljati, izprazniti in očistiti.
- 5.2.12. Upravljavec mora za skladišče nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) SkRO1 iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti izdelavo načrta ravnanja z nevarnimi tekočinami.
- 5.2.13. Upravljavec mora za skladišče nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) SkRO1 iz točke 1 izreka tega dovoljenja voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov).
- 5.2.14. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin (tekočih nevarnih odpadkov) iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 1 izreka tega dovoljenja v skladišču SkRO1 iz točke 1 izreka tega dovoljenja, in sicer:
- z občasnimi pregledi nepremičnih rezervoarjev med njihovim obratovanjem na vsakih pet let,
 - z občasnimi pregledi izpraznjenih nepremičnih rezervoarjev, na vsakih petnajst let,
 - po rekonstrukciji nepremičnih rezervoarjev ali pred njihovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoarji niso bili polnjeni z nevarno tekočino več kot dve leti.
- 5.2.15. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 1 izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine.
- 5.3. Ukrepi za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic
- 5.3.1. Upravljavec mora ukreniti vse potrebno, da se preprečijo nesreče ter omejijo in zmanjšajo njihove posledice.
- 5.3.2. Upravljavec mora za preprečevanje nesreč in njihovih posledic pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja zagotoviti:
- zaščito naprav pred zlonamernimi dejanji,
 - sistem za zaščito pred požarom in eksplozijo, ki vključuje opremo za preprečevanje, odkrivanje in gašenje, in sicer avtomatske in ročne javljalnike, ki so vezani na adresabilno požarno centralo, ki je vezana na varnostno nadzorni center, ki izvaja požarno varovanje 24 ur na dan,
 - v primeru požara, zagotoviti popolno zajetje gasilnih sredstev/medijev,
 - oddajo zajete gasilne vode po gašenju kot odpadke pooblaščenemu zbiralcu,
 - v primeru iztoka oziroma izlivanja nevarnih odpadkov, zagotoviti popolno zajetje vseh iztečenih oziroma razlitih odpadkov,

- dnevnik za evidentiranje vseh nesreč, incidentov, sprememb in ugotovitev pregledov ter postopke za odkrivanje incidentov in nesreč, odzivanje nanje in učenje iz njih.

5.4. Drugi posebni pogoji

- 5.4.1. Upravljavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo obvestiti o tej kršitvi.
- 5.4.2. Upravljavec mora ustaviti oziroma prenehati uporabljati napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali njun del, če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega vpliva na okolje.

6. Ukrepi za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja ter za zmanjševanje njihovih posledic

6.1. Upravljavec mora zagotoviti:

- ustrezno usposobljeno odgovorno osebje in njihovo redno izobraževanje o delu z odpadki, še posebej z nevarnimi odpadki,
- opremljenost zadrževalnega sistema rezervoarjev v skladišču SkRO1 z elektronskim merilcem nivoja tekočine ter zagotoviti ukrepanje v primeru doseganja kritičnega nivoja,
- redne dnevne preglede stanja skladiščnih enot v skladišču SkO1.

6.2. Upravljavec mora ustaviti oziroma prenehati uporabljati napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja ali njun del, če ukrepov iz točke 6.1 izreka tega dovoljenja ni mogoče izvesti.

7. Obveznost obveščanja o spremembah

- 7.1. Upravljavec mora Agencijo Republike Slovenije za okolje obvestiti o spremembah, ki se nanašajo na upravljavca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
- 7.2. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za okolje pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

8. Okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode

- 8.1. Upravljavcu se potrdi prejem dokumenta Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode za napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja, iz avgusta 2020, ki jo je izdelala Luka Koper INPO, d.o.o.

9. Stroški postopka

V postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) in sicer na podlagi:

- okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-4/2020-14 z dne 16. 7. 2021
- odločbe o spremembi št. 35432-20/2024-2570-16 z dne 26. 3. 2025

Nadja Kraševac
podsekretarka

Vročiti:

- pooblaščenca: COVENTINA CONSULTING d.o.o., Smrjene 68a, 1291 Škofljica (za LUKA KOPER INPO, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) - osebno
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (gp.irsoe@gov.si) - navadno elektronsko

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave