



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35432-129/2022-2550-3

Datum: 9. 11. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter na podlagi 3. točke četrtega odstavka 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, na zahtevo upravljavca Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, ki jo po zastopata direktorja Matjaž Vodušek in Mitja Tašler, naslednjo

ODLOČBO

I. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjenem z odločbami št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011, št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016, št. 35406-73/2015-4 z dne 18. 11. 2016, št. 35407-12/2016-38 z dne 27. 8. 2018, št. 35407-12/2016-49 z dne 18. 12. 2019, št. 35432-8/2022-2550-5 z dne 26. 7. 2022 in št. 35432-112/2022-2550-3 z dne 9. 9. 2022 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo več kot 50 MW, Naprave za proizvodnjo anorganskih plinov - vodika s proizvodno zmogljivostjo 15 m³/h in Naprave za predelavo odpadkov v produkt "Stabilizat TEŠ" s proizvodnjo zmogljivostjo predelave nenevarnih odpadkov 360 t/h oziroma 8640 ton na dan, izdano upravljavcu Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Za točko 2.1.33 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.1.34, ki se glasi:

2.1.34. Upravljavec lahko v slučaju, da zaradi nenadnih prekinitev dobave na trgu ni možno nabaviti zemeljskega plina, za največ deset dni, razen če obstaja nujna potreba po neprekinjeni oskrbi z energijo, kot gorivo v plinskih turbinah PT1 (N45) in PT2 (N46) uporablja ekstra lahko kurilno olje, pri čemer mora upravljavec vsako uporabo ekstra lahkega kurilnega olja v plinskih turbinah PT1 (N45) in PT2 (N46) nemudoma, najpozneje pa v 48 urah, prijaviti ministrstvu in inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, ter prijavi priložiti dokazila, da na trgu ni možno nabaviti zemeljskega plina zaradi nenadnih prekinitev dobave plina. Pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja v plinskih turbinah PT1 (N45) in PT2 (N46) se mejne vrednosti ne uporabljajo, upravljavec pa mora zagotoviti beleženje obratovalnih ur.

II. Preostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 27. 10. 2022 s strani upravljavca Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: upravljavec), prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjenem z odločbami št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011, št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016, št. 35406-73/2015-4 z dne 18.11.2016, št. 35407-12/2016-38 z dne 27.8.2018, št. 35407-12/2016-49 z dne 18.12.2019, št. 35432-8/2022-2550-5 z dne 26. 7. 2022 in št. 35432-112/2022-2550-3 z dne 9.9.2022 za napravo, ki povzroča industrijske emisije (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki se nahaja na naslovu Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, v skladu s prvim odstavkom 119. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2). Upravljavec je vlogo dopolnil 3.11.2022.

Prvi odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da mora upravljavec za vsako nameravano spremembo v vrsti ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

3. točka četrtega odstavka 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje spremeni na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena, kadar gre za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju naprave.

Upravljavec je zahtevo za povečanje dovoljenih ur obratovanja plinskih turbin (PT) priložil tudi izjavo v zvezi z vhodno toplotno močjo plinskih turbin ter navedel, da z navedeno spremembo ne načrtuje dviga vhodne toplotne moči plinskih turbin in potrdilo o plačilu upravne takse.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011, št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016, št. 35406-73/2015-4 z dne 18.11.2016, št. 35407-12/2016-38 z dne 27.8.2018, št. 35407-12/2016-49 z dne 18.12.2019, št. 35432-8/2022-2550-5 z dne 26. 7. 2022 in št. 35432-112/2022-2550-3 z dne 9.9.2022 za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, in sicer Kurilno naprave z vhodno toplotno močjo več kot 50 MW, Napravo za proizvodnjo anorganskih plinov - vodika s proizvodno zmogljivostjo 15 m³/h in Napravo za predelavo odpadkov v produkt "Stabilizat TESŠ" s proizvodnjo zmogljivostjo predelave nenevarnih odpadkov 360 t/h oziroma 8640 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je v vlogi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša na povišanje dovoljenih ur obratovanja plinskih turbin (PT), in sicer PT1 (N45) in PT2 (N46), na plinska olja. Upravljavec navaja: "da je v okoljevarstvenem dovoljenju določeno, da lahko plinski turbini v nujnih primerih obratujeta na ekstra lahko kurilno olje v trajanju manj kot 500 obratovalnih ur na leto, pri čemer se mejne vrednosti ne uporabljajo. V nastalih nestabilnih energetskih razmerah, ko na trgu vlada veliko pomanjkanje plina in ga je obenem potrebno varčevati za še bolj krizno obdobje, se pojavlja večja potreba po uporabi plinskih olj na plinskih turbinah kot do sedaj, zato prosimo, da nam dovolite uporabo večjega števila ur pri čemer se mejne vrednosti ne uporabljajo."

Z dolgotrajnejšo uporabo plinskih olj na plinskih turbinah se ne spreminja vhodna toplotna moč velikih kurilnih naprav (VKN), pač pa gre za spremembo pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju, zato je ministrstvo vlogo obravnavalo skladno s 3. točka četrtega odstavka 119. člena ZVO-2.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22). Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske

emisije, se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je na podlagi pregleda vloge ugotovilo, da upravljavec v vlogi zahteva da se dovoli uporabo večjega števila ur obratovanja plinskih turbin PT1 (N45) in PT2 (N46) na ekstra lahko kurilno olje, pri čemer se mejne vrednosti ne uporabljajo. Ministrstvo ugotavlja, da želi upravljavec uveljaviti izjemo glede obratovanja plinskih turbin PT1 (N45) in PT2 (N46) na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15 in 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav) zaradi pričakovanih negotovih dobav zemeljskega plina.

Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav v drugem odstavku 11. člena določa, da lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju dovoli upravljavcu, katerega naprava nima vgrajenih naprav za čiščenje ali zmanjševanje odpadnih plinov in ki uporablja kot gorivo samo plin, začasno uporabo druge vrste goriv in preseganje mejnih vrednosti emisij za žveplov dioksid, dušikove okside, ogljikov monoksid in prah za naprave iz prvega in tretjega odstavka 8. člena te uredbe za največ deset dni, razen če obstaja nujna potreba po neprekinjeni oskrbi z energijo.

Tretji odstavek 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav določa, da mora upravljavec vsako spremembo v obratovanju iz prvega in drugega odstavka nemudoma, najpozneje pa v 48 urah, prijaviti ministrstvu in inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, ter prijavi priložiti dokazila, da na trgu ni možno nabaviti goriva z nizko vsebnostjo žvepla zaradi motenj v dobavi, ki so posledica hudega pomanjkanja, oziroma dokazila, da na trgu ni možno nabaviti plina zaradi nenadnih prekinitev dobave plina.

Ministrstvo ugotavlja, da za plinske turbine PT1 (N45) in PT2 (N46) v okoljevarstvenem dovoljenju niso določene mejne vrednosti za obratovanje na ekstra lahko kurilno olje, ker je na podlagi določb 5. točke 1. dela priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav v točki 2.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja za obe turbini omejeno število obratovalnih ur z uporabo ekstra lahkega kurilnega olja za nujne primere na 500 ur letno.

Nadalje ministrstvo ugotavlja, da plinske turbine PT1 (N45) in PT2 (N46) nimajo vgrajenih naprav za čiščenje ali zmanjševanje odpadnih plinov in da uporabljajo kot osnovno gorivo samo zemeljski plin, s čimer so izpolnjeni pogoji za izjeme iz drugega in tretjega odstavka 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

Zaradi navedenega je ministrstvo na podlagi drugega in tretjega odstavka 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav v točki I./1. izreka te odločbe dodalo točko 2.1.34 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na plinskih turbinah PT1 (N45) in PT2 (N46), pod pogoji, ki velja za uporabo ekstra lahkega kurilnega olja v slučaju, da zaradi nenadnih prekinitev dobave plina na trgu ni možno nabaviti plina, dovolilo začasno uporabo ekstra lahkega kurilnega olja za največ deset dni, razen če obstaja nujna potreba po neprekinjeni oskrbi z energijo. Ker za napravo v okoljevarstvenem dovoljenju niso določene mejne vrednosti, je ministrstvo upoštevajoč določbe 5. točke 1. dela priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav določilo, da se pri uporabi ekstra lahkega kurilnega olja v plinskih turbinah z oznakama N45 in N46 pod navedenimi pogoji mejne vrednosti ne uporabljajo in obveznost, da mora upravljavec teh naprav beležiti obratovalne ure.

Preostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene, kot to izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o

stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22 in 89/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Jurij Fašing, sekretar

Postopek vodil:

Milan Merlak, sekretar

mag. Tanja Bolte
v. d. generalnega direktorja
Direktorata za okolje

Vročiti:

- Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj – osebno