



Številka: 35448-57/2024-2570-10

Datum: 25. 8. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu - stranki Cri Celje d.o.o., Oblakova ulica 34, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za galvansko obdelavo s skupno prostornino delovnih kadi (brez izpiranja) 17 m³, ki se nahaja na parc. št. 613/7, 613/9, k.o. 1075 Ostrožno, glede emisij v vodno okolje:

1.1 Na iztoku V1 z imenom »Skupni iztok OV« se iz naprave na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e= 519972 in n= 121852, parc. št. 613/7, k.o. 1075 Ostrožno, dovoli odvajanje mešanice industrijskih in komunalnih odpadnih vod v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Celje:

- v največji letni količini 10 950 m³,
- v največji dnevni količini 44 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 2,8 l/s,

od tega

industrijska odpadna voda iz odtoka »OV iz galvane« preko industrijske čistilne naprave z merilnim mestom MM1:

- v največji letni količini 9 990 m³,
- v največji dnevni količini 40 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 2,5 l/s in

komunalna odpadna voda iz odtoka »Komunalna OV«

- največji letni količini 960 m³,
- v največji dnevni količini 4 m³,
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,3 l/s.

1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa za odtok OV iz galvane na merilnem mestu MM1 določenem z D96/TM koordinatama e=519917 in n=121850, parc. št. 613/7, k.o. 1075 Ostrožno, najmanj 6 urno vzorčenje odpadne vode najmanj 2 krat letno.

Parametri, ki jih je treba v okviru obratovalnega monitoringa meriti in njihove mejne vrednosti so navedene v Tabeli 1.

Tabela 1:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		100 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Cink	Zn	2 mg/l
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Železo	Fe	4 mg/l
Celotni fosfor	P	-
Sulfat	SO ₄	600 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)		-
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	1 mg/l

1.3 V okviru obratovalnega monitoringa na merilnem mestu MM1 ni treba meriti parametrov iz Tabele 2. Upravljavec mora zagotoviti, da v industrijski odpadni vodi, ki se odvaja preko merilnega mesta MM1, iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja, ne bo presežena letna količina snovi, ki je določena v Tabeli 2.

Tabela 2: Največje dovoljene letne količine za parametre, ki jih ni treba meriti v okviru obratovalnega monitoringa na merilnem mestu MM1

Parameter	Izražen kot	Enota	Največja letna količina
Aluminij	Al	g	3000
Arzen	As	g	100
Baker	Cu	g	500
Kadmij	Cd	g	100
Kositer	Sn	g	2000
Krom-šestvalentni	Cr	g	100
Nikelj	Ni	g	500
Srebro	Ag	g	100
Svinec	Pb	g	500
Klor - prosti	Cl ₂	g	200
Amonijev dušik	N	g	40000
Cianid - prosti	CN	g	100
Fluorid	F	g	10000
Sulfid	S	g	100
Težkohlape lipofilne snovi		g	20000
Celotni ogljikovodiki		g	10000
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)	Cl	g	100

1.4 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

1.5 Črtano.

1.6 Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

1.7 Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod hraniti najmanj pet let.

1.8 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

1.9 Upravljavec mora z muljem iz industrijske čistilne naprave ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

1.10 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- zmanjševanje izgub sestavin kopeli z izbiro primerne prevoza obdelovancev, s preprečevanjem prelivanja, z ustreznim brizganjem in z izbiro optimalne sestave kopeli (delovne raztopine);
- večkratna uporaba vode za spiranje z uporabo primernih metod, kot so krožni sistemi z uporabo ionskih izmenjevalcev, kaskadno spiranje, spiranje z brizganjem in ostali varčni postopki spiranja;
- ločevanje posameznih vrst odpadne vode, ki vsebujejo kromate, nitrite, kompleksante in njihovo ločeno čiščenje;
- končno čiščenje odpadne vode s peščenimi ali prodnatimi filtri, ionsko izmenjavo ali z drugimi primernimi postopki;
- zbiranje in od odpadne vode ločeno odstranjevanje topil in odpadnih raztopin za razmaščevanje in čiščenje, ki niso na vodni osnovi, ter gošč, ki vsebujejo težke kovine;
- obdelava kopeli (delovnih raztopin) z uporabo primernih postopkov kot so membranska filtracija, ionska izmenjava, elektroliza, toplotni postopki ali drugi podobni postopki, z namenom, da je uporabnost kopeli čim daljša;

1.11 Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave za predčiščenje odpadne vode ali ob kakršni koli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo, ter o dogodku obvestiti izvajalca javne službe.

1.12 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave neuporabljene kemikalije nevtralizirati na lastni čistilni napravi oz. oddati pooblaščenemu prevzemniku, izprazniti in očistiti bazene v čistilni napravi, posamezne tehnološke enote in stroje razstaviti in predati pooblaščenemu prevzemniku glede na vrsto materiala.

2. Črtano.

3. Črtano.

4. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

5. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

6. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ta čistopis je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-odl.US) na podlagi:

- Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35441-228/2006-6 z dne 22. 2. 2010;
- Odločbe št. 35444-4/2013-3 z dne 9. 5. 2013;
- Odločbe št. 35444-21/2014-2 z dne 26. 5. 2014;
- Odločbe št. 35444-76/2014-2 z dne 9. 10. 2014 ;
- Odločbe št. 35444-49/2016-7 z dne 6. 1. 2017.

Doroteja Čarni
sekretarka

Vročiti:

- CRI Celje d.o.o., Oblakova ulica 34, 3000 Celje - osebno elektronsko na mateja.vasle@cri.si

Poslati:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsop@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave