



Številka: 35448-65/2024-2570-14

Datum: 8. 10. 2025

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu – stranki, Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, se izdaja okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje bencinskega servisa z avtopralnico Petrol BS Ravne na Koroškem, Koroška cesta 4a, 2390 Ravne na Koroškem, ki se nahaja na parc. št. 21/1, 22, 23/1, vse k.o. Ravne glede emisij v vodno okolje pod naslednjimi pogoji:
 - 1.1 Na iztoku V1 z oznako lovilec olj se iz naprave na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 497374 in n = 156384, parc. št. 1172/2, k.o. Ravne preko lovilca olj industrijske odpadne vode s pretakalne ploščadi, ki obsega 340 m² pokritih in 460 m² nepokritih tlakovanih površin odvajajo v reko Mežo :
 - v največji letni količini 306 m³,
 - v največji dnevni količini 2,5 m³,
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 8 l/s.
 - 1.2 Upravljavcu se na iztoku V2 z oznako avtopralnica, določenem z D96/TM koordinatama e = 156373 in n = 497331, k.o. 882 Ravne, parc. št. 1172/1, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode, ki se predhodno očisti na lovilniku olj (v nadaljevanju: LO) v vodotok Meža:
 - v največji letni količini 1500 m³,
 - v največji dnevni količini 10 m³,
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 24 L/s.
 - 1.3 Upravljavcu se na iztoku V3 z oznako Komunalna odpadna voda, na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 156368 in n = 497257, k.o. 882 Ravne, parc. št. 22, dovoli odvajanje komunalne odpadne vode, v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ravne na Koroškem, največji letni količini 900 m³.
 - 1.4 Upravljavec mora izvesti prve meritve, ni pa mu treba izvajati obratovalnega monitoringa za lovilec olj na iztoku V1, ker na podlagi obratovalnega dnevnika lovilca olj dokazuje da:
 - lovilec olj obratuje skladno s tehnično specifikacijo SIST EN 858 - 2,
 - vodi evidenco o količinah in načinu odstranjevanja odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju lovilca olj.
 - 1.5 Prve meritve za industrijske odpadne vode iz iztoka V1 z oznako lovilec olj se izvedejo na merilnem mestu MM1, določenem z D96/TM koordinatama e = 497319 in n = 156391, ki leži na zemljišču s parc. št. 23/1, k.o. Ravne. Prve meritve se izvedejo z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca v obsegu predpisanem v Tabeli 1:

Tabela 1

Parameter	Mejna vrednost
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)	5 mg/l

- 1.6 Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za iztok V2 na merilnem mestu MM2, določenem z D96/TM koordinatama e = 497257 in n = 156390, ki leži na parceli s parc. št. 21/1, k.o. Ravne najmanj 1 krat letno.

- 1.7 Parametri, ki jih je treba v okviru obratovalnega monitoringa meriti, njihove mejne vrednosti in največja dovoljena letna količina nevarnih snovi so navedeni v Tabeli 2. Monitoring se izvede z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca.

Tabela 2

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost	Največja dovoljena letna količina onesnaževal
temperatura		30°C	
pH-vrednost		6,5 – 9,0	
neraztopljene snovi		80 mg/L	
usedljive snovi		0,5 ml/L	
strupenost za vodne bolhe	S _D	3	
celotni fosfor	P	2,0 mg/L	
sulfat	SO ₄	1000 mg/L	
kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	120 mg/L	
biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	25 mg/L	
celotni ogljikovodiki		5,0 mg/L	7,5 kg
adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
vsota anionskih in neionskih tenzidov		1,0 mg/L	
lahko hlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
od tega:			od tega do:
- tetraklorometan	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
- triklorometan	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
- 1,2-dikloroetan	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
- 1,1-dikloroeten	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
- trikloroeten	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
- tertakloroeten	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg
- diklorometan	Cl	0,1 mg/L	0,15 kg

- 1.7.1. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 1.7.2. Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 1.8 Upravljavec mora imeti poslovniki za obratovanje lovilcev olj in more zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 1.9 Upravljavec mora z blatom iz lovilca olj ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
- 1.10 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- ločeno odvajanje odpadne vode iz vira onesnaževanja od padavinske odpadne vode utrjenih površin, ki niso onesnažene ali so onesnažene z mineralnimi olji v količinah primerljivih s količinami mineralnih olj v padavinski odpadni vodi vozišč cestne infrastrukture,
 - nepropustna utrditev tal na območju nepokritih površin virov onesnaževanja tako, da so utrjena tla nepropustna za vodo in gorivo,

- prepoved izlivanja nevarnih tekočih odpadkov, kot so tekoči naftni derivati ali njihove vodne emulzije, tekoče vsebine akumulatorjev, tekoče vsebine zavornih sistemov, sredstva proti zmrzovanju, tekoča sredstva proti koroziji, halogenirani ogljikovodiki, topil za hladno čiščenje v sitem odvajanja odpadnih voda,
 - vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju in čiščenju motorjev, podvozij ali dna vozil pri uporabi topil za hladno čiščenje, ki tvorijo stabilne emulzije.
- 1.11 Upravljavec naprave mora ob izpadu lovilnikov olj ali ob kakršnikoli okvari v delovnem procesu, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije ali upravljavca komunalne čistilne naprave Ravne na Koroškem
- 1.12 Črtano.
- 1.13 Črtano.
- 1.14 Upravljavec mora ob prenehanju obratovanja naprave zagotoviti, da se:
- I. usedalniki in lovilniki olj očistijo ter usedline, mulj in oljne frakcije, ki izvirajo iz delovanja bencinskega servisa, oddajo kot odpadek,
 - II. morebitni ostanki nevarnih snovi, industrijske odpadne vode ter mulj in drugi odpadki, ki izvirajo iz delovanja avtopralnice, odstranijo in oddajo kot odpadek
 - III. območje sanira, tako da ne predstavlja nevarnosti onesnaženja tal, podtalnice ali površinskih voda.
2. Črtano.
3. Črtano.
4. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
5. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
6. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 - PoZ) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-129/2007-6 z dne 30. 11. 2009,
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35444-41/2014-2 z dne 22. 9. 2014,
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35441-82/2020-3 z dne 30. 11. 2020 ter
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35448-65/2024-11 z dne 19. 8. 2025.

Matej Pogorelc
svetovalec III

Vročiti:

- PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana – osebno elektronsko na marta.svoljsak@petrol.si in

Poslati:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si.

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.