



Številka: 35448-2/2024-2570-10

Datum: 17. 3. 2025

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu SchäferRolls, družba za proizvodnjo, oblaganje, servisiranje in prodajo valjev d.o.o., Zgornji Brnik 370, 4210 Brnik Aerodrom (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Proizvodno poslovni objekt na Brniku - SchäferRolls, na lokaciji Cerklje na Gorenjskem, z zmogljivostjo 1050 površinsko obdelanih valjev za papirniško industrijo/leto, ki se bo nahajala na zemljišču v katastrski občini 2108 Velesovo, parc. št. 1700/10 in 1641/4, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Upravljavcu se na iztoku V1, na mestu, določenem z D96/TM koordinatama $e=457438$ in $n=122001$, k. o. 2108 Velesovo, parc. št. 1641/4, dovoli odvajanje mešanice industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Domžale – Kamnik:

- v največji letni količini 2.120 m^3
- v največji dnevni količini $9,3 \text{ m}^3$
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom $4,3 \text{ l/s}$

od tega

- industrijska odpadna voda iz odtoka V1-1 z imenom »Industrijski« preko industrijske čistilne naprave (usedalni bazen z lovilnikom olj) in merilnega mesta MM1:

- v največji letni količini 1000 m^3
- v največji dnevni količini 4 m^3
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom $0,3 \text{ l/s}$

in

- komunalna odpadna voda iz odtoka V1-2 z imenom »Komunalni«:
 - v največji letni količini 1120 m^3 (od tega iz priprave vode v največji letni količini 50 m^3 in iz kaluženja v največji letni količini 15 m^3)
 - v največji dnevni količini $5,3 \text{ m}^3$
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom $4,0 \text{ l/s}$.

1.2 Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev industrijske odpadne vode (v nadaljevanju: prve meritve) in zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa industrijske odpadne vode (v nadaljevanju: obratovalni monitoring).

1.3 Prve meritve se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave. V okviru izvedbe prvih meritev se morata na odtoku V1-1 z imenom »Industrijski«, na merilnem mestu MM1, določenem z D96/TM koordinatama $e = 457420$ in $n = 122025$, k. o. 2108 Velesovo, parcelna št. 1700/10, izvesti najmanj dve meritvi z odvzemom trenutnega vzorca odpadne vode v obsegu, predpisanem v Tabeli 1.

1.4 Obratovalni monitoring se mora izvajati na odtoku V1-1 z imenom »Industrijski«, na merilnem mestu MM1, z odvzemom trenutnega vzorca odpadne vode najmanj 1 krat letno v obsegu, predpisanem v Tabeli 1.

1.5 Parametri, ki jih je treba v okviru prvih meritev in obratovalnega monitoringa meriti na odtoku V1-1 in njihove mejne vrednosti so navedeni v Tabeli 1. Upravljavec mora zagotavljati, da v odpadni vodi iz odtoka V1-1, na merilnem mestu MM1, ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov iz Tabele 1.

Tabela 1:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		250 mg/l
Usedljive snovi		10 ml/l
Cink	Zn	2,0 mg/l
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Nikelj	Ni	0,5 mg/l
Železo	Fe	10 mg/l
Amonijev dušik	N	200 mg/l
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		20 mg/l
Lahko hlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)		1,0 mg/l od tega do
- etilbenzen		1,0 mg/l
- benzen		1,0 mg/l
- toluen		1,0 mg/l
- ksilen*		1,0 mg/l
Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/l
Fenoli	C ₆ H ₅ OH	10 mg/l
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		50 mg/l
Lahko hlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)	Cl	0,1 mg/l od tega do
- tetraklorometan		0,1 mg/l
- triklorometan		0,1 mg/l
- 1,2-dikloroetan		0,1 mg/l
- 1,1-dikloroeten		0,1 mg/l
- trikloroeten		0,1 mg/l
- tetrakloroeten		0,1 mg/l
- diklorometan		0,1 mg/l
N-heksan		0,02 mg/l

Opomba: - »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

* »Pri parametru ksilen se upošteva vsota orto-, meta- in para- izomere«

1.6 Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadne vode, ki nastajajo pri pripravi vode in kaluženju ter odpadne vode, ki le ob izrednih razmerah nastajajo pri praznjenju obtočnega hladilnega sistema, po sestavi podobne komunalnim odpadnim vodam.

1.7 Upravljavec mora za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

1.8 Poročilo o prvih meritvah mora upravljavec predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

1.9 Upravljavec mora zagotoviti, da se lahke tekočine iz industrijskih odpadnih voda izločijo v lovilniku olj po standardu SIST EN 858.

1.10 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave (usedalni bazen z lovilnikom olj) in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.

1.11 Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja industrijske čistilne naprave (usedalni bazen z lovilnikom olj). V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.

1.12 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave (usedalni bazen z lovilnikom olj) za predčiščenje ter vodi obratovalni dnevnik.

1.13 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave (usedalni bazen z lovilnikom olj), oddati kot odpadek.

1.14 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku
- prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka
- varčna raba surovin in energije.

1.15 Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave (usedalni bazen z lovilnikom olj) ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne čistilne naprave.

1.16 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave preprečiti iztok neprečiščene industrijske odpadne vode iz naprave, očistiti, deaktivirati in varno odstraniti čistilno napravo za industrijske odpadne vode in vse tehnološke enote povezane z izdelavo papirniških valjev ter z območja naprave odstraniti vse neuporabljene kemikalije, emulzije iz strojev in blato iz lovilnikov olj pa mora oddati kot odpadek.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-34/2019-5 z dne 14.6.2019
- Odločba o spremembi št. 35441-2/2021-2 z dne 19. 3. 2021
- Odločba o spremembi št. 35448-2/2024-2570-7 z dne 19. 12. 2024

Doroteja Čarni
sekretarka

Vročiti:

- SchäferRolls, družba za proizvodnjo, oblaganje, servisiranje in prodajo valjev d.o.o., Zgornji Brnik 370, 4210 Brnik Aerodrom - osebno
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti:

- na osrednjem spletnem mestu državne uprave.