



Številka: 35448-59/2024-2570-7

Datum: 14. 5. 2025

Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja

1. Upravljavcu Swisspearl Slovenija d.o.o., Anhovo 9, 5210 Deskle (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave ETERNIT, z zmogljivostjo 149 ton izdelkov/dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljišču v k. o. 2274 Anhovo, parc. št. 1522/1, 1522/18, 1522/19, 1522/29, 1600, pod naslednjimi pogoji:
 - 1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako IČN, na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=393672 in X=102153, k. o. 2274 Anhovo, parc. št. 1600, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode, ki se predhodno očisti na industrijski čistilni napravi in lovilniku olj v reko Sočo:
 - v največji letni količini 70.000 m³,
 - v največji dnevni količini 600 m³,
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 11 L/s.
 - 1.2 Upravljavec mora zagotavljati, da na iztoku V1 ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov iz Tabele 1.
 - 1.3 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa.
 - 1.4 Meritve za iztok V1 morajo biti izvedene na merilnem mestu MM1 določenem z Gauss Krugerjevima koordinatama Y=393687 in X=102182, parc. št. 1522/1 k. o. Anhovo, z najmanj 6 urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 4-krat letno. Parametri, ki jih je treba v okviru obratovalnega monitoringa meriti, so navedeni v Tabeli 1.
 - 1.5 Upravljavcu se, dovoli odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo podjetja Salonit Anhovo, gradbeni materiali d. d., ki skrbi za čiščenje komunalne odpadne vode za Esal d.o.o..
 - 1.6 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
 - 1.7 Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MM1 med vzorčenjem meri količina odpadne vode.
 - 1.8 Upravljavec mora zagotoviti, da je velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje obstoječega lovilca olj skladna s standardom SIST EN 858 in je načrtovan, preskušen in označen so kot gradbeni proizvodi.
 - 1.9 Upravljavec mora zagotoviti prilagoditev obratovanja in vzdrževanja obstoječega lovilca olj s standardom SIST EN 858 najpozneje do 9.12.2014.

Tabela 1

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost	Največja dovoljena letna količina onesnaževala
temperatura		30 °C	
pH-vrednost		6,5 - 9	
neraztopljene snovi		80 mg/L	
usedljive snovi		0,5 ml/L	

celotni krom	Cr	0,5 mg/L	35 kg
krom-šestvalentni	Cr	0,1 mg/L	
železo	Fe	2,0 mg/L	
sulfat	SO ₄	2000 mg/L	
kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	120 mg/L	
biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	25 mg/L	
celotni ogljikovodiki		5 mg/L	350 kg
adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,5 mg/L	35 kg

- 1.10 Upravljavec mora imeti poslovník za obratovanje industrijske čistilne naprave in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.11 Sestavni del poslovníka iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje praviłnega delovanja industrijske čistilne naprave. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 1.12 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave za predčiščenje ter vodi obratovalni dnevnik.
- 1.13 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave, oddati kot odpaddek.
- 1.14 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- prednostno čiščanje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na kraju njihovega nastanka,
 - uporabo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče,
 - uporabo recikliranja odpadnih snovi in rekuperacije toplote ter varčno rabo surovin in energije.
- 1.15 Upravljavec mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in inšpekciji, pristojni za ribištvo, med kopalno sezono (od 15. junija do 31. avgusta) pa tudi Agenciji Republike Slovenije za okolje.
- 1.16 Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
2. Črtano.
3. Črtano.
4. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
5. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
6. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) in sicer na podlagi sledečih aktov:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-331/2006-9 z dne 31. 7. 2012,
- odločba št. 35441-65/2017-2 z dne 25. 9. 2017,
- odločba št. 35441-66/2019-3 z dne 13. 8. 2020,
- odločba št. 35441-88/2020-4 z dne 4. 11. 2020,
- odločba št. 35448-59/2024-2570-5 z dne 28. 1. 2025.

Pripravila:
Maja Vršič Moškrič
podsekretarka

Vročiti:

- Swisspearl Slovenija d.o.o., Anhovo 9, 5210 Deskle - navadno elektronsko na arjeta.ahmeti@swisspearl.com
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave