



Številka: 35448-2/2022-2550-31

Datum: 8. 5. 2025

ČISTOPIS IZREKA
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu Tastepoint d.o.o, Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj, z zmogljivostjo 110 t arom, jedilnih barv, začimb, destilatov, sirupov in praškastih prehrabnenih izdelkov na dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na zemljišču v k.o. 1071 Škofja vas s parcelnimi št. 1812, 1816, 1819/1, 1824, 1825, 1826/1, 1826/2, 1827, 1828, 1829, 1090/3, 1090/13, 1090/18, 1090/19, 1091/2, 1094/4, 1094/5, 1830, 1094/6, 1102/7, 1096/9, 1084/5, 1084/7, 1096/2, 1096/10, 1096/14, 1098, 1099/1, 1102/6 in 1102/8, pod naslednjimi pogoji:

- 1.1. Upravljavcu se na iztoku V1 z imenom »Iztok v javno kanalizacijo«, na mestu določenem z D96/TM koordinatama $e = 521871$ in $n = 125217$, k.o. 1071 Škofja vas parcela št.1102/8, dovoli odvajanje mešanice industrijske odpadne vode, ki se predhodno očisti v industrijski čistilni napravi ter komunalne odpadne vode, v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Celje

– v največji letni količini	175.500 m ³
– v največji dnevni količini	580 m ³
– z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	6,75 l/s.

Od tega:

- Industrijskih odpadnih vod iz odtoka V1-1 – odtok iz industrijske čistilne naprave preko merilnega mesta MMV1-1
 - v največji letni količini 170.000 m³
 - v največji dnevni količini 565 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 6,5 l/s
- Komunalnih odpadnih vod iz odtoka V1-2 – odtok komunalne odpadne vode
 - v največji letni količini 5.500 m³
 - v največji dnevni količini 15 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,25 l/s.

- 1.2. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod na odtoku V1-1, na merilnem mestu MMV1-1 določenem z D96/TM koordinatama $e = 521752$ in $n = 125382$, v k.o. 1071 Škofja vas parcela št. 1826/2, s 24-urnim vzorčenjem odpadne vode, najmanj dvanajstkrat letno, v obratovalnem stanju polne obremenitve naprave. Upravljavec mora zagotoviti merjenje parametrov in zagotavljati, da v Preglednici 1 predpisane mejne vrednosti za parametre niso presežene.

Preglednica 1:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	40
pH-vrednost			6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/L	100 ⁽¹⁾
Usedljive snovi		ml/L	20
Baker	Cu	mg/L	0,5
Železo	Fe	mg/L	-/(²)
Klor - prosti	Cl ₂	mg/L	0,2
Celotni klor	Cl ₂	mg/L	0,5
Amonijev dušik	N	mg/L	200
Celotni fosfor	P	mg/L	-/(²)
Sulfid	S	mg/L	1
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	-/(²)
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	-/(²)
Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,5
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/L	10
Celotni dušik	N	mg/L	-/(²)

Opomba:

(1) mejna vrednost velja od 1. 1. 2030 dalje, najdlje do 31. 12. 2029 je mejna vrednost tega parametra 150 mg/l

(2) mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati.

- 1.3. Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 1.4. Upravljavec mora poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda Agenciji Republike Slovenije za okolje predložiti vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 1.5. Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnem mestu MMV1-1 med vzorčenjem meri pretok odpadne vode.
- 1.6. Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka industrijskih odpadnih voda na merilnem mestu MMV1-1
- 1.7. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje industrijske čistilne naprave in zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.8. Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja industrijske čistilne naprave. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev za parametre temperatura, pH-vrednost ter motnost morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 1.9. Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave za predčiščenje ter vodi obratovalni dnevnik.
- 1.10. Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju industrijske čistilne naprave, oddati kot odpaddek.

- 1.11. Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku;
 - zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih postopkov, varčnih z vodo, kot je visokotlačno pranje, ter z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje steklenic in embalaže;
 - ukrepi za zmanjšanje izgub zaradi prekipenja s krmiljenim hlajenjem vrelnih posod;
 - uporaba nalepk ali napisov na steklenicah, posodah, zabojih za steklenice ipd. brez ali z majhno vsebnostjo težkih kovin;
 - uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX);
 - zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino;
 - enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kot je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih kotlov in drugih večjih posod;
 - fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo;
 - recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje, in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode;
 - upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij;
 - uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema.
- 1.12. Upravljavec naprave mora ob izpadu industrijske čistilne naprave ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev industrijskih odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja in pristojni za ribištvo ter o dogodku obvestiti upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave.
- 1.13. Upravljavec mora zagotoviti, da je v poročilu o obratovalnem monitoringu naveden podatek o delujočih tehnoloških enotah v času izvajanja obratovalnega monitoringa.
- 1.14. Upravljavec mora za zmanjšanje emisije snovi z odvajanjem industrijske odpadne vode izvajati naslednje dodatne ukrepe:
- za vsako polnjenje SBR reaktorjev industrijske čistilne naprave, na vtoku dovajati vir dušika (N) ter
 - preprečiti iztok ali preliv neprečiščene industrijske odpadne vode v okolje.
2. Z dnem pravnomočnosti tega dovoljenja se razveljavi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega št. 35407-9/2012-22 z dne 26. 8. 2014, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-58/2016-3 z dne 26. 1. 2017.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-68/2017-4 z dne 19. 6. 2018
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. št. 35441-68/2021-2 z dne 24. 9. 2021 in
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35448-2/2022-2550-27 z dne 17. 3. 2025.

Damjana Hriberšek
višja svetovalka II

Vročiti:

- stranki – osebno elektronsko
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.