



Številka: 35448-63/2024-2570-22

Datum: 11. 2. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu - stranki, SŽ Vleka in tehnika d.o.o., Zaloška cesta 217, 1110 Ljubljana, se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave SŽ Divača, Ludvika Požrlja 22, 6215 Divača z zmogljivostjo pranja dveh železniških vozil na teden, ki se nahaja na parc. št. 1049/19, 1049/57 vse k.o. Divača, glede emisij v vodno okolje:
 - 1.1 Upravljavcu se na iztoku V1, na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 419297 in n = 60652, ki se nahaja na zemljišču v k. o. 2452 Divača parc. št. 1049/57, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode, ki se predhodno očisti na lovilniku olj, v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Divača:
 - v največji letni količini 560 m³,
 - v največji dnevni količini 2,0 m³,
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 6 l/s.
 - 1.2 Upravljavcu se na iztoku V2, na mestu, določenem z D96/TM koordinatama e = 419253 in n = 60662, ki se nahaja na zemljišču v k. o. 2452 Divača parc. št. 1049/57, dovoli odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Divača:
 - v največji letni količini 3.340 m³,
 - v največji dnevni količini 14 m³,
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 10 l/s.
 - 1.3 Upravljavec mora zagotavljati, da v odpadni vodi iz iztoka V1, na merilnem mestu MM1, ne bodo presežene mejne vrednosti parametrov iz Tabele 1.
 - 1.4 Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod in pogoje za njegovo izvajanje. To pomeni za iztok industrijske odpadne vode na merilnem mestu MM1 določenem z D96/TM koordinatama e = 419299 in n = 60653, ki se nahaja na zemljišču v k.o. 2452 Divača, parc. št. 1049/57, trenutno vzorčenje odpadne vode najmanj 1 krat letno. Parametri, ki jih je treba meriti v okviru obratovalnega monitoringa so navedeni v Tabeli 1.

Tabela 1:

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		200 mg/L
Usedljive snovi		10 mL/L
Kadmij	Cd	0,1 mg/L

Parameter	Izražen kot	Mejna vrednost
Celotni krom	Cr	0,5 mg/L
Nikelj	Ni	0,5 mg/L
Svinec	Pb	0,5 mg/L
Nitritni dušik	N	10 mg/L
Celotni fosfor	P	-
Sulfat	SO ₄	300 mg/L
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
Celotni ogljikovodiki		10 mg/L
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	0,1 mg/L
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH) - tetraklorometan - triklorometan - 1,2-dikloroetan - 1,1-dikloroeten - trikloroeten - tetrakloroeten - diklorometan	Cl	0,1 mg/L
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		5 mg/L

- »mejna vrednost parametra ni določena, meritev parametra je treba izvajati«

Alifatski klorirani ogljikovodiki z vreliščem do 150°C (LKCH) so vsota izmerjenih koncentracij triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1, 1-dikloroetena, trikloroetena in tetrakloroetena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve.

- 1.5 Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod zagotoviti stalno, dovolj veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.
- 1.6 Obratovalni monitoring odpadnih vod lahko izvaja samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ki o tem izdela letno poročilo. Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod mora upravljavec naprave predložiti Agenciji RS za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 1.7 Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod hraniti najmanj pet let.
- 1.8 Upravljavec mora zagotoviti, da je velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje obstoječih lovilnikov olj v skladu s standardom SIST EN 858-2 in so zgrajeni ali kot gradbeni proizvodi načrtovani, preskušeni in označeni v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
- 1.9 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje lovilnika olj in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
- 1.10 Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja lovilnika olj. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadne vode, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 1.11 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje lovilnika olj, ter vodi obratovalni dnevnik v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

- 1.12 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju lovilnika olj oddati kot odpadke.
- 1.13 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
- uporabo tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporabo za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem procesu povsod, kjer je to mogoče,
 - varčno rabo surovin in energije,
 - vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah ali napravah za pranje karoserij za lokomotive in vagone ter za mobilne stroje in naprave če je povprečno mesečno število opranih lokomotiv, vagonov, mobilnih strojev in naprav več kot 100,
 - ločeno odvajanje odpadne vode iz vira onesnaževanja od padavinske odpadne vode utrjenih površin, ki niso onesnažene ali so onesnažene z mineralnimi olji v količinah primerljivih s količinami mineralnih olj v padavinski odpadni vodi vozišč cestne infrastrukture,
 - neprepustna utrditev tal na območju nepokritih površin virov onesnaževanja tako, da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo,
 - nadstrešitev objektov,
 - prepoved izlivanja nevarnih tekočih odpadkov, kot so tekoči naftni derivati ali njihove vodne emulzije, tekoče vsebine akumulatorjev, tekoče vsebine zavornih sistemov, sredstva proti zmrzovanju, tekoča sredstva proti koroziji, halogenirani ogljikovodiki, topil za hladno čiščenje v sistem odvajanja odpadnih voda.
- 1.14 Upravljavec naprave mora ob izpadu lovilnika olj ali ob kakršnikoli okvari v proizvodnji, ki povzroči čezmerno onesnaženost industrijske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega onesnaževanja in vsak tak dogodek prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja ter o dogodku obvestiti izvajalca javne službe in inšpekcijo, pristojno za ribištvo.
- 1.15 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave:
- izprazniti in očistiti objekte, cevovode in tehnološke enote naprave, z območja naprave ustrezno odstraniti vse odpadke in vse morebitne neuporabljene kemikalije
 - izprazniti in očistiti lovilnik olj ter blato oddati kot odpadke.
2. Črtana
3. Črtana
4. Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
5. Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
6. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-201/2006-6 z dne 18. 4. 2011
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35444-9/2016-2 z dne 3. 2. 2016
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35444-5/2016-2 z dne 2. 3. 2016
- Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35448-63/2024-2570-19 z dne 24. 10. 2025

Pripravila:

Vanja Lenarčič
podsekretarka

Vročiti:

- Slovenske železnice – Vleka in tehnika d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana - osebno elektronsko na franko.godina@sz-vit.si
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko na gp.irsoe@gov.si

Objaviti:

- na osrednjem spletnem mestu državne uprave