



Številka: 35448-81/2025-2570-21
Datum: 30. 7. 2026

ČISTOPIS IZREKA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

1. Upravljavcu Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Zbirni center Ostri vrh, z zmogljivostjo predhodnega skladiščenja 15 t odpadkov/dan, ki se nahaja na parc. št. 378/7- del, 378/8, 378/9, 378/10 in 376/2, k.o. 2016 Blekova vas, pod naslednjimi pogoji:
 - 1.1 Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako Ponikovalnica 1, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama n=89339 in e=439845, k.o. 2016 Blekova vas, parc. št. 378/10, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode, ki je posledica padavin in nastaja na 2500 m² nepokritih utrjenih površin za manipulacijo in predhodno skladiščenje odpadkov, po čiščenju v lovilniku olj LO1 (odtok V1-1) preko ponikovalnega objekta posredno v podzemne vode.
 - 1.2 Meritve parametrov v industrijski odpadni vodi iz odtoka V1-1 morajo biti izvedene na merilnem mestu MM1, upravljavec pa mora zagotavljati, da mejne vrednosti parametrov iz Tabele 1 ne bodo presežene.

Tabela 1:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost			6,5 - 9
Neraztopljene snovi		mg/l	80
Usedljive snovi		ml/l	0,5
Strupenost za vodne bolhe	S _D		3,0
Baker	Cu	mg/l	0,5
Cink	Zn	mg/l	2,0
Kadmij	Cd	mg/l	0,025
Celotni krom	Cr	mg/l	0,5
Nikelj	Ni	mg/l	0,5
Svinec	Pb	mg/l	0,5
Živo srebro	Hg	mg/l	0,005
Amonijev dušik	N	mg/l	10
Nitratni dušik	N	mg/l	20
Kloridi	Cl		(i)
Celotni fosfor	P	mg/l	1,0
Sulfid	S	mg/l	0,1
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/l	120
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/l	25
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/l	1,0
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)		mg/l	0,1 od tega do:
- benzen		mg/l	0,1
- toluen		mg/l	0,1
- ksilen		mg/l	0,1
- etilbenzen		mg/l	0,1

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	0,5
Celotni dušik	N	mg/l	30

- (i) šteje se, da je mejna vrednost kloridov presežena, če je presežena mejna vrednost strupenosti;
- 1.3 Upravljavcu se na iztoku V2 z oznako Ponikovalnica 3, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določen s koordinatama n=89316 in e=439975, k.o. 2016 Blekova vas, parc. št. 376/2, dovoli odvajanje mešanice industrijske odpadne vode in komunalne odpadne vode, preko ponikovalnega objekta posredno v podzemne vode, in sicer:
- i.) mešanice industrijske odpadne vode in komunalne odpadne vode po čiščenju v biološki čistilni napravi (odtok V2-1), in sicer:

industrijske odpadne vode, ki nastaja pri pranju smetarskih vozil na pralni ploščadi, po čiščenju v lovilniku olj LO3

v največji letni količini	100 m ³
v največji dnevni količini	0,8 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	3 L/s,

komunalne odpadne vode

v največji letni količini	100 m ³
v največji dnevni količini	0,35 m ³
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom	0,01 L/s

ter

industrijske odpadne vode, ki nastaja pri pranju površin pod nadstrešnico B v največji letni količini 0,5 m³.

- ii.) industrijske odpadne vode, ki je posledica padavin in nastaja na 785 m² nepokritih utrjenih manipulativnih površin, po čiščenju v lovilniku olj LO2 (odtok V2-2).

- 1.4 Meritve parametrov v odpadni vodi iz odtoka V2-1 morajo biti izvedene na merilnem mestu MM2 ter meritve parametrov v industrijski odpadni vodi iz odtoka V2- 2 na merilnem mestu MM3, upravljavec pa mora zagotavljati, da mejne vrednosti parametrov iz Tabele 2 tega izreka ne bodo presežene.

Tabela 2:

Parameter	Izražen kot	Enota	Mejna vrednost
Temperatura		°C	30
pH-vrednost			6,5 - 9
Neraztopljene snovi		mg/l	80
Usedljive snovi		ml/l	0,5
Strupenost za vodne bolhe	S _D		3,0
Baker	Cu		0,5
Cink	Zn	mg/l	2,0
Kadmij	Cd	mg/l	0,025
Celotni krom	Cr	mg/l	0,5
Nikelj	Ni	mg/l	0,5
Svinec	Pb	mg/l	0,5
Živo srebro	Hg	mg/l	0,005
Amonijev dušik	N	mg/l	10
Nitratni dušik	N	mg/l	20
Kloridi	Cl	mg/l	(i)
Celotni fosfor	P	mg/l	1
Sulfid	S	mg/l	0,1
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/l	120

Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/l	25
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/l	1,0
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)		mg/l	0,1 od tega do:
- benzen		mg/l	0,1
- toluen		mg/l	0,1
- ksilen		mg/l	0,1
- etilbenzen		mg/l	0,1
Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/l	0,5
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/l	1,0
Celotni dušik	N	mg/l	30

- (i) šteje se, da je mejna vrednost kloridov presežena, če je presežena mejna vrednost strupenosti;

1.4a Količina industrijske odpadne vode, ki v koledarskem letu nastane kot posledica obratovanja naprave in je odvisna od letne količine padavin, se za koledarsko leto izračuna na osnovi podatka o letni višini padavin (v mm), pridobljenega iz uradnih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje, in v točkah 1.1 ter 1.3ii tega izreka določenih velikosti nepokritih utrjenih površin s katerih se industrijska odpadna voda odvaja v lovilnik olj LO1, oziroma lovilnik olj LO2.

1.5 Upravljevec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa industrijske odpadne vode.

1.5.1 Prve meritve industrijske odpadne vode se izvedejo med poskusnim obratovanjem, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer in v času polne obremenitve, vendar ne prej kot v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu:

- za industrijsko odpadno vodo iz odtoka V1-1, na merilnem mestu MM1, določenem z D96/TM koordinatama n=89342 in e=439851, na parc. št. 378/10 k. o. 2016 Blekova vas, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj dvakrat v obdobju izvajanja prvih meritev, v časovnih presledkih, ki niso krajši kot 10 dni, in v obsegu, predpisanem v Tabeli 1 izreka tega dovoljenja.
- za mešanico industrijske odpadne vode iz odtoka V2-1, na merilnem mestu MM2, določenem z D96/TM koordinatama n=89307 in e=439945, na parc. št. 378/8 k. o. 2016 Blekova vas, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj dvakrat v obdobju izvajanja prvih meritev, v časovnih presledkih, ki niso krajši kot 10 dni, in v obsegu, predpisanem v Tabeli 2 izreka tega dovoljenja.
- za industrijsko odpadno vodo iz odtoka V2-2, na merilnem mestu MM3, ki je v D96/TM koordinatnem sistemu določeno s koordinatama n=89308 in e=439942, parc. št. 378/8 k.o. 2016 Blekova vas, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj dvakrat v obdobju izvajanja prvih meritev, v časovnih presledkih, ki niso krajši od 10 dni, in v obsegu predpisanem v Tabeli 2 tega izreka.

1.5.2 Obratovalni monitoring se izvaja:

- za industrijsko odpadno vodo iz odtoka V1-1, na merilnem mestu MM1, določenem v točki 1.5.1.i, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno in v obsegu, predpisanem v Tabeli 1 izreka tega dovoljenja.
- za mešanico industrijske odpadne vode iz odtoka V2-1, na merilnem mestu MM2, določenem v točki 1.5.1.ii, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno in v obsegu, predpisanem v Tabeli 2 izreka tega dovoljenja.
- za industrijsko odpadno vodo iz odtoka V2-2, na merilnem mestu MM3, določenem v točki 1.5.1iii tega izreka, z odvzemom kvalificiranega trenutnega vzorca najmanj enkrat letno in v obsegu, predpisanem v Tabeli 2 tega izreka.

1.6 Upravljevec mora za vsako merilno mesto, na katerem se izvajajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda zagotoviti stalno merilno mesto, ki je dovolj veliko in dostopno ter

opremljeno tako, da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

- 1.7 Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda sme opravljati samo pooblaščen izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Poročilo o prvih meritvah mora upravljavec predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v tridesetih dneh po opravljenih meritvah, poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda mora upravljavec naprave predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.
- 1.8 Upravljavec mora zagotoviti, da industrijske odpadne vode ponikajo preko objekta za ponikanje. Med dnem objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode se mora nahajati plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1 m, s prostornino objekta, določeno glede na ponikovalne sposobnosti terena.
- 1.9 Upravljavec mora zagotoviti, da se lahke tekočine iz industrijskih odpadnih voda izločijo v lovilnikih olj po standardu SIST EN 858.
- 1.10 Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje biološke čistilne naprave in lovilnikov olj in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika.
- 1.11 Sestavni del poslovnika iz prejšnje točke izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za spremljanje in vrednotenje pravilnega delovanja biološke čistilne naprave in lovilnikov olj. V navodilih mora biti med drugim opredeljeno mesto odvzema vzorca odpadnih voda, pogostost vzorčenja, čas in način vzorčenja ter parametri, ki se bodo merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni dnevnik.
- 1.12 Upravljavec mora določiti odgovorno osebo, ki skrbi za obratovanje in vzdrževanje biološke čistilne naprave in lovilnikov olj ter vodi obratovalni dnevnik.
- 1.13 Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju biološke čistilne naprave in lovilnikov olj oddati kot odpadke.
- 1.14 Upravljavec mora pri obratovanju naprave z namenom zmanjševanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijskih odpadnih voda zagotoviti izvajanje posebnih ukrepov, ki so:
 - uporaba tehnike z najmanjšo mogočo porabo vode, ponovna uporaba vode ter uporaba drugih metod in tehnik varčevanja z vodo, uporaba za okolje in zaposlene pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav manj škodljivih surovin in materialov v tehnološkem postopku
 - uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjavanje toplote ter varčna raba surovin in energije,
 - prednostno čiščenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izločanje odpadnih snovi na mestu njihovega nastanka
 - neprepustna utrditve tal na območju nepokritih površin virov onesnaževanja tako, da so utrjena tla neprepustna za vodo in za gorivo
 - zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov v skladu s predvidenimi namenskimi prostori
 - v delu zbirnega centra namenjenem zbiranju nevarnih odpadkov preverjati tehnično brezhibnost lovilne sklede brez odtoka za namene lovljenja eventualno razlitih nevarnih snovi
- 1.15 Upravljavec lahko od azbestnih odpadkov pod nadstrešnico skladišči le trdno vezane azbestne odpadke.
- 1.16 Upravljavec naprave mora ob izpadu biološke čistilne naprave in lovilnikov olj ali ob kakršnikoli okvari v zbirnem centru, ki bi lahko povzročila čezmerno obremenitev odpadnih voda na iztoku, sam takoj začeti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjšanje in preprečitev nadaljnjega čezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.

1.17 Upravljavec mora po prenehanju obratovanja naprave zagotoviti:

- oddajo predhodno skladiščenih in ostalih odpadkov z lokacije naprave,
- odprodajo oziroma oddajo premične opreme (zabojniki,...) kot odpadka,
- izpraznitev in čiščenje lovilnikov olj in oddajo blata, odpadnih olj in onesnažene odpadne vode kot odpadka,
- izpraznitev in čiščenje biološke čistilne naprave.

2 Črtano.

3 Črtano.

4 Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravitelja, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

5 Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

6 V tem postopku stroški postopka niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Čistopis izreka je izdelan v skladu s 107. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV, 56/25 – PoZ in 11/26 – odl. US) in sicer na podlagi sledečih odločb:

- okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-23/2015-4 z dne 5. 5. 2016
- odločba o spremembi št. 35448-81/2025-2570-18 z dne 16. 6. 2026

dr. Tamara Ferjan Stanič
podsekretarka

Vročiti:

- Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec – osebno elektronsko (polona.ferjancic@kp-logatec.si)

Poslati:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana – navadno elektronsko (gp.irsop@gov.si)

Objaviti na:

- osrednjem spletnem mestu državne uprave.