



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.gov.si

Številka: SM-LTJSVA28S
Datum: 11.4.2025

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

ZADEVA: STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Sava 28, 1282 Sava

Državna tehnična pisarna za odpravo posledic poplav in plazov, ki deluje kot notranja organizacijska enota Službe vlade za obnovo po poplavih in plazovih, ter kot izhaja iz 157. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP), skladno s 151.b členom ZIUOPZP podaja

STROKOVNO MNENJE

A. o stanju objekta*^{op.1:}

z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	647	22377255	Stanovanjska stavba

B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)*^{op.2:}

z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	783/4, 783/5	k.o. 1834 Konj	Litija

Državna tehnična pisarna ugotavlja, da gre za objekt:

1. ki je ogrožen zaradi poplav,
2. da se objekt nahaja v razredu visoke poplavne nevarnosti, v skladu z zakonom, ki ureja vode,
3. kjer ni mogoča izvedba ustrezne protipoplavne zaščite,
4. zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

Zato na podlagi navedenega predlaga:

NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja


UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA in PREDLOGA:

Objekt se nahaja v skupini objektov v naselju Sava tik ob železniški progi Litija – Zidani most cca. 120 m od leve brežine reke Save. V neurju 4.8.2023 je bil poplavljen do višine 80 cm.

Kot izhaja iz strokovnih podlag "Mnenje za nameravani poseg sanacijskih del po poplavih avgust 23 (občini Litija in Hrastnik) z dne 10.3.2025, št. 35500-1058/2024-5" in njenih prilog, se objekt nahaja na območju velike poplavne nevarnosti in ga ni možno ščititi. Na tem območju tudi niso predvideni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev ugotavljamo, da objektu ni možno zagotoviti ustrezne poplavne varnosti. V primeru poplav so ogrožena življenja in zdravje ljudi, zato predlagamo **NUJNO ODSTRANITEV OBJEKTA**.

Slika 1: SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>)



SPLOŠNE OPOMBE:

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno s 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Iz uradnih podatkov je razvidno, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni ali neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti, niso predmet strokovnega mnenja.

OPOMBE (kot v tekstu):

Op1: Vir (vir: <https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;

Op2: Znak zvezdica (*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.

ZAKONSKI OKVIR :

- *Skladno s 151.c členom ZIUOPZP SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

Mitja Pekeč, univ.dipl.inž.arh.

Podpis:

Priloge:

- *Priloga 1: Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči z dne 4.8.2023 (vir: arhiv DTP);*
- *Priloga 2: Mnenje za nameravani poseg sanacijskih del po poplavih avgust 2023 (občini Litija in Hrastnik), št. 35500-1058/2024-5, z dne 10.3.2025*

Priloga 1: Fotografije stanja objekta po elementarni nesreči z dne 4.8.2023



Slika 1: Pogled na objekt, JV fasada



Slika 2: Pogled na objekt -južna fasada



Slika 3: Pogled na objekt -severna fasada




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja srednje Save

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
E: gp.drsv-lj@gov.si
www.dv.gov.si



Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 35500-1058/2024-5

Datum: 10.3.2025

Zadeva: Mnenje za nameravani poseg sanacijskih del po poplavih avgust 2023 (občini Litija in Hrastnik)

Dne 19.9.2024 smo na Direkcijo RS za vode (DRSV) prejeli vašo vlogo za izdajo vodnega soglasja/mnenja za nameravani poseg sanacijskih del po poplavih avgust 2023. Za objekte iz preglednice št. 1 naprošate za izdelavo strokovne ocene območja prizadetega v avgustovskih poplavih. Prosite za opredelitev:

- ali je objekte možno ščititi;
- ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč in
- ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode.


Na podlagi Strokovne ocene za nadomestitvene objekte na območju Litije in Hrastnika, ki jo je dne 7.3.2025 pripravila DRSV, podajamo mnenje v zvezi z opredelitvijo o objektih, navedenih v vašem dopisu z dne 19.9.2024 in dopisu z dne 13.2.2025.

V nadaljevanju povzemamo zaključke Strokovne ocene za nadomestitvene objekte na območju Litije in Hrastnika, in sicer:

- **Objekt št. 1: Litija, Ponoviče 10:** Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti, vendar ocenjujemo, da bi bili stroški ukrepa nesorazmerno visoki, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekti št. 2: Litija, Renke 7:** Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti, vendar ocenjujemo, da bi bili stroški ukrepa nesorazmerno visoki, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.

- **Objekt št. 3: Litija, Sava 25a:** Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in ocenjujemo, da objekta ni možno ščititi pred visokimi vodami, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekt št. 4: Litija, Sava 26:** Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in ocenjujemo, da objekta ni možno ščititi pred visokimi vodami, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekt št. 5: Litija, Sava 27:** Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in ocenjujemo, da objekta ni možno ščititi pred visokimi vodami, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekt št. 6: Litija, Sava 28:** Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in ocenjujemo, da objekta ni možno ščititi pred visokimi vodami, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekt št. 7: Litija, Sava 28a:** Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in ocenjujemo, da objekta ni možno ščititi pred visokimi vodami, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekt št. 8: Litija, Sava 4:** Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in ocenjujemo, da objekta ni možno ščititi pred visokimi vodami, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekt št. 9: Hrastnik, Cesta 1. maja 4:** Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in ocenjujemo, da objekta ni možno ščititi pred visokimi vodami, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo. Objekt se ne nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč.
- **Objekt št. 10: Hrastnik, Taborniška pot 18a:** Objekt ni v bližini vodotokov in ni ogrožen zaradi poplavne nevarnosti. Objekt se glede na opozorilno kart verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov nahaja na območju srednje in velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Predlagamo, da objekt obravnava strokovna komisija za plazove.

Pripravila:
mag. Alenka Kambič, u.d.i.g.




vodja Sektorja območja srednje Save
Tonček Cezar, u.d.i.g.
Sekretar



Vročiti:

- Naslovniku – zgoraj - po e-pošti (gp.sopp@gov.si),
- Državna tehnična pisarna Vodja DTP Blaž Dolinšek, po pošti

Priloge :

- Strokovna ocena za nadomestitvene objekte na območju Litije in Hrastnika, z dne 7.3.2025, izdelal: DRSV.



Datum: 7. 3. 2025

Zadeva: Strokovna ocena za nadomestitvene objekte na območju Litije in Hrastnika

Izhodišče:

Izhodišče za izdelavo strokovne ocene za nadomestitvene objekte na povodju srednje Save je dopis Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavih in plazovih, št. 843-1/2025/1 z dne 13.2.2025 s potrebo po opredelitvi glede dela objektov, ki so nanizani v navedenem dopisu in podani v tabeli 1.

Tabela 1: Seznam objektov za katere je bila izdelana strokovna ocena.

Objekt .št	Občina	Naslov
1	Litija	Ponoviče 10
2	Litija	Renke 7
3	Litija	Sava 25a
4	Litija	Sava 26
5	Litija	Sava 27
6	Litija	Sava 28
7	Litija	Sava 28a
8	Litija	Sava 4
9	Hrastnik	Cesta 1. maja 4
10	Hrastnik	Taborniška pot 18 a

Za strokovno oceno za nadomestitvene objekte na območju Litije in Hrastnika so bili uporabljeni podatki recenzirane Hidrološko-hidravlične študije Save: območje HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol, HSE Invest d.o.o., 2024, ki bo v kmalu objavljena na Atlasu voda.

Za vsak posamezni objekt v nadaljevanju podajamo strokovno oceno po naslednjih kriterijih:

- 1) Ali je objekt možno ščititi?
- 2) Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?
- 3) Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?

1. objekt Ponoviče 10, Litija


Objekt se nahaja v naselju Ponoviče tik ob železniški progi Ljubljana – Zidani most na levem bregu reke Save v oddaljenosti cca. 200 m brežine. Objekt je bil v poplavah avgusta 2023 poplavljen do višine cca. 70 cm (verjetno je bil visokovodni dogodek z večjo povratno dobo kot 100 let), preplavljena je bila tudi železniška proga zato je bil dostop do objekta onemogočen. Pred nastopom visokovodnih dogodkov se železniški podhod preko katerega je edini možen dostop do objekta zapre z vrati (slika 2) zato je že pred nastopom visokovodnega dogodka in v času trajanja visokovodnega dogodka onemogočen dostop do objekta po cesti. Objekt je možno ščititi pred visokovodnimi dogodki z individualno zaščito, vendar bi bila zaščita objekta izredno zahtevna, dostop do objekta v času visokovodnih dogodkov pa onemogočen. Objekt je prikazan na sliki 1, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 3.



Slika 1: Prikaz obravnavanega objekta Ponoviče 10, Litija (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 2: Prikaz ene od zapor železniškega podhoda (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 3: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Ponoviče 10, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:

OBJEKT	Ponoviče 10, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt bi se lahko ščitil z individualno zaščito, vendar bi bila zaščita objekta izredno zahtevna, tudi zaradi bližine železnice, poleg same zaščite pred vdorom vode bi bilo potrebno nasloviti tudi zaščito pred vdorom talne vode in dostop v času poplav in potrebo po dinamičnem zapiranju objekta pred poplavami. Ocenjujemo, da bi bili stroški ukrepa nesorazmerno visoki zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustreznejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Ne. Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100.

2. objekt Renke 7, Litija

Objekt se nahaja v naselju Renke med lokalno cesto in reko Savo v oddaljenosti cca. 40 m od desne brežine. Objekt je bil v poplavah avgusta 2023 poplavljen do višine cca. 70 cm (verjetno je bil visokovodni dogodek z večjo povratno dobo kot 100 let) zaradi preplavitve desno obrežnega nasipa, dostop do objekta je bil onemogočen tudi zaradi blage depresije v kateri se nahaja. Ob izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi je objekt trenutno predviden za odkup. Objekt je možno ščititi pred visokovodnimi dogodki z individualno zaščito, vendar bi bila zaščita objekta izredno zahtevna, dostop do objekta v času visokovodnih dogodkov pa onemogočen.. Objekt je prikazan na sliki 4, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 5.



Slika 4: Prikaz obravnavanega objekta Renke 7, Litija (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 5: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Renke 7, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelevanje glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:

OBJEKT	Renke 7, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt bi se lahko ščitil z individualno zaščito, vendar bi bila zaščita objekta izredno zahtevna zaradi bližine vodotoka, poleg same zaščite pred vdorom vode bi bilo potrebno nasloviti tudi zaščito pred vdorom talne vode. Ocenjujemo, da bi bili stroški ukrepa nesorazmerno visoki zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Ne. Objekt se nahaja v razredu majhne poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100.

3. objekt Sava 25a, Litija


Objekt se nahaja skupini objektov v naselju Sava tik ob železniški progi Litija – Zidani most cca. 120 m od desne brežine reke Save. Objekt se umešča v razred velike poplavne nevarnosti, v poplavah avgusta 2023 je bil poplavljen do višine cca. 80 cm, preplavljena je bila tudi železniška proga za objektom zato je dostop do objekta onemogočen. Pred nastopom visokovodnih dogodkov se železniški podhod preko katerega je edini možen dostop do objekta zapre z vrati (slika 2) zato je že pred nastopom visokovodnega dogodka in v času trajanja visokovodnega dogodka onemogočen dostop do objekta. Razsežnost poplavnega dogodka avgusta 2023 je prikazana na sliki 6, objekt je prikazan na sliki 7, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 8.



Slika 6: Prikaz razsežnosti poplavnega dogodka avgusta 2023. (vir: Občina Litija)



Slika 7: Prikaz obravnavanega objekta Sava 25a, Litija (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 8: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Sava 25a, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:


OBJEKT	Sava 25a, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in v območju globine enake ali večje od 1,5 m, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Da. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100. V območju globine enake ali večje od 1,5 m.

4. objekt Sava 26, Litija

Objekt se nahaja skupini objektov v naselju Sava tik ob železniški progi Litija – Zidani most cca. 120 m od desne brežine reke Save. Objekt se umešča v razred velike poplavne nevarnosti, v poplavah avgusta 2023 je bil poplavljen do višine cca. 80 cm, preplavljena je bila tudi železniška proga za objektom zato je dostop do objekta onemogočen. Pred nastopom visokovodnih dogodkov se železniški podhod preko katerega je edini možen dostop do objekta zapre z vrati (slika 2) zato je že pred nastopom visokovodnega dogodka in v času trajanja visokovodnega dogodka onemogočen dostop do objekta. Razsežnost poplavnega dogodka avgusta 2023 je prikazana na sliki 6, objekt je prikazan na sliki 9, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 10.



Slika 9: Prikaz obravnavanega objekta Sava 26, Litija (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 10: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Sava 26, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:


OBJEKT	Sava 26, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in v območju globine enake ali večje od 1,5 m, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustreznejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Da. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100. V območju globine enake ali večje od 1,5 m.

5. objekt Sava 27, Litija

Objekt se nahaja skupini objektov v naselju Sava tik ob železniški progi Litija – Zidani most cca. 120 m od desne brežine reke Save. Objekt se umešča v razred velike poplavne nevarnosti, v poplavah avgusta 2023 je bil poplavljen do višine cca. 80 cm, preplavljena je bila tudi železniška proga za objektom zato je dostop do objekta onemogočen. Pred nastopom visokovodnih dogodkov se železniški podhod preko katerega je edini možen dostop do objekta zapre z vrati (slika 2) zato je že pred nastopom visokovodnega dogodka in v času trajanja visokovodnega dogodka onemogočen dostop do objekta. Razsežnost poplavnega dogodka avgusta 2023 je prikazana na sliki 5, objekt je prikazan na sliki 11, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 12.



Slika 11: Prikaz obravnavanega objekta Sava 27, Litija (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 12: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Sava 27, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:

OBJEKT	Sava 27, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in v območju globine enake ali večje od 1,5 m, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Da. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100. V območju globine enake ali večje od 1,5 m.

6. objekt Sava 28, Litija

Objekt se nahaja skupini objektov v naselju Sava tik ob železniški progi Litija – Zidani most cca. 120 m od desne brežine reke Save. Objekt se umešča v razred velike poplavne nevarnosti, v poplavah avgusta 2023 je bil poplavljen do višine cca. 80 cm, preplavljena je bila tudi železniška proga za objektom zato je dostop do objekta onemogočen. Pred nastopom visokovodnih dogodkov se železniški podhod preko katerega je edini možen dostop do objekta zapre z vrati (slika 2) zato je že pred nastopom visokovodnega dogodka in v času trajanja visokovodnega dogodka onemogočen dostop do objekta. Razsežnost poplavnega dogodka avgusta 2023 je prikazana na sliki 5, objekt je prikazan na sliki 13, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 14.



Slika 13: Prikaz obravnavanega objekta Sava 28, Litija (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 14: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Sava 28, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:

OBJEKT	Sava 28, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in v območju globine enake ali večje od 1,5 m, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustreznejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Da. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100. V območju globine enake ali večje od 1,5 m.

7. objekt Sava 28a, Litija

Objekt se nahaja skupini objektov v naselju Sava tik ob železniški progi Litija – Zidani most cca. 120 m od desne brežine reke Save. Objekt se umešča v razred velike poplavne nevarnosti, v poplavah avgusta 2023 je bil poplavljen do višine cca. 80 cm, preplavljena je bila tudi železniška proga za objektom zato je dostop do objekta onemogočen. Pred nastopom visokovodnih dogodkov se železniški podhod preko katerega je edini možen dostop do objekta zapre z vrati (slika 2) zato je že pred nastopom visokovodnega dogodka in v času trajanja visokovodnega dogodka onemogočen dostop do objekta. Razsežnost poplavnega dogodka avgusta 2023 je prikazana na sliki 5, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 15.



Slika 15: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Sava 28a, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:

OBJEKT	Sava 28a, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in v območju globine enake ali večje od 1,5 m, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustreznejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Da. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100. V območju globine enake ali večje od 1,5 m.

8. objekt Sava 4, Litija

Objekt se nahaja v naselju Sava tik ob železniški progi Ljubljana – Zidani most na levem bregu reke Save v oddaljenosti cca. 85 m brežine. Objekt je bil ob poplavnem dogodku avgusta 2023 poplavljen do višine cca. 3 m, višina poplavnih voda je bila v višini tirov. Verjetno je zaradi poplavnega dogodka ogrožena tudi stabilnost objekta (slika 18). Pred nastopom visokovodnih dogodkov se železniški podhod preko katerega je edini možen dostop do objekta zapre z vrati (slika 2) zato je že pred nastopom visokovodnega dogodka in v času trajanja visokovodnega dogodka onemogočen dostop do objekta. Oznake najvišjih gladin (slika 19) pred železniškim podhodom z dostopno potjo do objekta izkazujejo višje gladine poplavnega dogodka 4.8.2023 kot v poplavnem dogodku 1.11.1990. Objekt je prikazan na sliki 16, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 17.



Slika 16: Prikaz obravnavanega objekta Sava 4, Litija z označeno višino poplavnih voda avgusta 2023 (foto: Gosar, 5.3.2025).



Slika 17: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Sava 4, Litija s prikazom stanja poplavne nevarnosti.



Slika 18: Razpoke v AB plošči na objektu Sava 4, Litija. (foto: Gosar, 5.3.2025)



Slika 19: Prikaz oznak gladin poplavnih dogodkov pred železniškim podhodu dostopne poti do objekta Sava 4, Litija. (foto: Gosar, 5.3.2025)

Opredelevanje glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:


OBJEKT	Sava 4, Litija
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in v območju globine enake ali večje od 1,5 m, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustrežnejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Da. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100. V območju globine enake ali večje od 1,5 m.

9. objekt Cesta 1. maja 4, Hrastnik

Objekt se nahaja ob vodotoku Boben, na levem bregu reke Save. Objekt je poplavljen zaradi reke Save. Prostori v stanovanjski hiši so ob vsakih večjih poplavih vedno poplavljeni in stanovanjska oprema uničena. Objekt je prikazan na sliki 20, lokacija s prikazom karte poplavne nevarnosti je prikazana na sliki 21.



Slika 20: Prikaz obravnavanega objekta Cesta 1. maja 4, Hrastnik. (vir: Google Street View)



Slika 21: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Cesta 1. maja 4, Hrastnik s prikazom stanja poplavne nevarnosti.

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:

OBJEKT	Cesta 1. maja 4, Hrastnik
Ali je objekt možno ščititi?	Ne. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti in v območju globine enake ali večje od 1,5 m, zato predlagamo, da se objekt na obravnavani lokaciji premesti na ustreznejšo lokacijo.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč?	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Da. Objekt se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti. Objekt je v območju poplavne nevarnosti Q100. V območju globine enake ali večje od 1,5 m.

10. objekt Taborniška pot 18 a, Hrastnik

Objekt ni v bližini vodotokov in verjetno ni ogrožen zaradi poplavne nevarnosti. Objekt se glede na opozorilno kart verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov nahaja na območju srednje in velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Objekt je prikazan na sliki 22, lokacija s prikazom karte stopenj verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov je prikazana na sliki 23.



Slika 22: Prikaz obravnavanega objekta Taborniška pot 18 a, Hrastnik. (vir: Google Street View)



Slika 23: Prikaz lokacije obravnavanega objekta, Taborniška pot 18 a, Hrastnik s prikazom stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov (vir: Atlas voda).

Opredelitev glede zastavljenih kriterijev/vprašanj za navedeni objekt:

OBJEKT	Taborniška pot 18 a, Hrastnik
Ali je objekt možno ščititi?	Objekt ni ogrožen zaradi poplavne nevarnosti, zato predlagamo, da objekt obravnava strokovna komisija za plazove.
Ali se objekt nahaja na območju, kjer so predvideni državni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč	Ne.
Ali se posamezni objekt nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti v skladu z zakonom, ki ureja vode?	Objekt ni v bližini vodotokov in ni ogrožen zaradi poplavne nevarnosti. Objekt se glede na opozorilno kart verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov nahaja na območju srednje in velike stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov.

Pripravil:

dr. Leon Gosar, univ. dipl. inž. gradb.

**Leon
Gosar** Digitalno podpisal
Leon Gosar
Datum: 2025.03.07
13:48:33 +01'00'

mag. Suzana Stražar, univ. dipl. inž. gradb.
v.d. direktorja Urada za planiranje in načrtovanje

**Suzana
Stražar** Digitalno podpisal
Suzana Stražar
Datum: 2025.03.07
13:50:51 +01'00'