

Direkcija RS za vode, Urad za investicije, Sektor za vode
Mariborska cesta 86

3000 CELJE

Naša številka:
050123

Datum:
18.9.2024

Strokovno mnenje za pobudo izselitve štirih objektov na desnem bregu Savinje nad Polzelo

V skladu s sklenjeno pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za objekt: »**DPN Ločica Letuš – Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša**«, št. pogodbe 430-5/2022 in projektno nalogo je bila za naročnika Občino Braslovče izdelana dokumentacija DGD/PZI in IzN protipoplavnih ureditev.

Na območju občine Polzela se na levem bregu Savinje nahajajo 4 obstoječi objekti, ki tudi po izvedbi protipoplavnih ukrepov, ostajajo poplavno ogroženi. Širše območje je s projektom rezervirano za namen razlivanja poplavnih vod in je kot tako del celovitih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti obstoječih urbaniziranih območij ob Savinji. Za izvedbo omilitvenega ukrepa, je potrebno naveden objekte odstraniti. V nadaljevanju podajamo podrobnejšo strokovno utemeljitev takšnega ukrepa.

Objekti Male Braslovče 110, Preserje 50, Preserje 51 in Podvin pri Polzeli 88 ter njihova širša okolica se v obstoječem stanju nahajajo v razredu preostale poplavne nevarnosti reke Savinje. Območja vseh štirih objektov so bila poplavljeni tudi ob visokovodnem dogodku 4.8.2023. Objekti se nahajajo v območju omilitvenega ukrepa – aktivacije poplavnega območja, ki je predviden v sklopu NOO projekta Ločica – Letuš. Obstoječe poplavno območje se bo po izvedbi ukrepov NOO načrtno še dodatno aktiviralo, zaradi česar se bo poplavna ogroženost teh objektov povečala.

Tehnično izvedljivi bi bili individualni ukrepi kot npr. protipoplavni zidovi/nasipi okoli ohišnic objektov, kjer se za dostop do objektov pusti odprtino, ki se varuje z vgradnjo montažnih elementov (lamel). Slabost tovrstnih individualnih ukrepov je v odzivnem času za njihovo montažo, saj ima Savinja na tem odseku izrazito hudourniški značaj, ki se odraža v hitrem naraščanju vode. Ob upoštevanju dejstva, da so ti objekti odročni in težje dostopni, montažo protipoplavnih elementov pa načeloma izvajajo gasilci, bi bila takšna intervencija neuspešna, še več, lahko pomeni tudi nevarnost za vozila in intervencijske ekipe.

Celotno območje nad Polzelo je že danes poplavno območje in je eno redkih skoraj neposeljenih območij na obravnavanem odseku, kjer je še mogoče vzpostavljati dodatne retencijske kapacitete. Vsled vsega zgoraj navedenega predlagamo odstranitev objektov.

Dobro za naše okolje




Pripravila:

Tijana MIČIĆ, udivki

Timotej Mišič MSc GIS

Direktor:
Boštjan ROZMAN, udgi



VODNOGOSPODARSKI
BIRO MARIBOR d.o.o. 3
2000 Maribor, Glavni trg 19c